

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Széchenyi István Egyetem Műteremháza /blackbox/		9026 Győr, Egyetem tér 1.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 1,5 m

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM
 Járda síkján akadályok NEM
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	nincs
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
 Mellvéd, kerékvető szegély IGEN
 járófelületről a legurulás megakadályozott IGEN
 Korlát IGEN
 kétsoros kialakítás NEM
 rámpa mindkét oldalán IGEN
 kontrasztos IGEN

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	150 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	150 cm

Lépcsőfok mérete 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN
 kétsoros kialakítás NEM
 rámpa mindkét oldalán IGEN
 kontrasztos IGEN
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszere IGEN

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség 110 cm

min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm IGEN
 min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm NEM

Ajtólap

üvegezéssel ellátott NEM
 alsó része védelemmel ellátott NEM
 kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN
Jelölések, információk
 kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN
 üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN
 helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete lépcsőházba érkezünk

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN
 tájékoztató, eligazító tábla IGEN
 megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYÓSÓK

Szabad szélesség és magasság 2*2,2m

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
 Belógó ill. lelógó akadályok nincs

akadályok megfelelően jelzettek IGEN
 Megfordulási lehetőség IGEN
 a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák NEM
 átlátható, logikus alaprajz NEM
 funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete 1,5*1,2 m

Liftajtó mérete 0,9 m

IGEN / NEM

IGEN
NEM

csúszásmentes / egyen
csúszásmentes
egyenletes

táblával / felfestéssel
táblával
felfestéssel
Nincs
orr nélküli kialakítás /
orr nélküli kialakítás
kontrasztos élképés

Kezelőeszközök, információ	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

látható, hallható, tapintható információ	<input type="text"/>
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN

BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes	IGEN
vezetőszávok kialakítása	NEM

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	<input type="text" value="0"/>
-------------------------	--------------------------------

folyosóról önállóan nyíló	NEM
Helyiségméret	<input type="text"/>
megfordulás biztosított	NEM
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM
magasított	NEM
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	<input type="text" value="90 cm"/>
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM
Pult előtti szabad hely	<input type="text"/>
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	NEM
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

Kommunikáció

ügymintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügymintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések

információs pultnak a tanszéki ügyintézőt vettem, aki első emeleten található csak lifttel elérhetőek a szintek akadálymentesen

letes

kontrasztos élképés