

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Gyermekek háza, Vaskakas		9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 23.

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 3,3 m

Felület csúszásmentes / egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM  
 Járda síkján akadályok IGEN  
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM  
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok Táblák, oszlopok

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés  
 17,5 cm szintkülönbségig 8%  
 17,5 cm szintkülönbség felett 5%  
 Szabad szélesség

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM  
 Mellvéd, kerékvető szegély NEM  
 járófelületről a legurulás megakadályozott NEM  
 Korlát NEM  
 kétsoros kialakítás NEM  
 rámpa mindkét oldalán NEM  
 kontrasztos NEM

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség minimum 3 fellépő 110 cm  
 egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át IGEN  
 Szabad szélesség 140 cm

Lépcsőfok mérete 15 cm

Lépcsőlap profil (orkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát NEM  
 kétsoros kialakítás NEM  
 rámpa mindkét oldalán NEM  
 kontrasztos NEM  
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség 140 cm

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN  
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm

**Ajtólap**  
üvegezéssel ellátott IGEN  
alsó része védelemmel ellátott IGEN  
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

**Jelölések, információk**  
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap NEM  
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN  
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal NEM

**SZÉLFOGÓ**  
Mérete 110\*270 cm

**Berendezések kezelhetősége**  
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN  
tájékoztató, eligazító tábla NEM  
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

*Üdítő automata (90cm magasban)*

**BELSŐ KÖZLEKEDÉS  
FOLYOSÓK**  
Szabad szélesség és magasság 290cm széles

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM  
Belógó ill. lelógó akadályok Fotelok, hirdetőablak

akadályok megfelelően jelzettek NEM  
Megfordulási lehetőség IGEN  
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

**Tájékozódás**  
irányjelző, tájékoztató táblák IGEN  
átlátható, logikus alaprajz NEM  
funkciók jelölése IGEN

**FELVONÓK**  
Felvonó megközelíthetősége NEM

Fülke mérete

Liftajtó mérete

Kezelőeszközök, információ

látható, hallható, tapintható információ  
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

**BELSŐ HELYSÉGEK  
PADLÓBURKOLATOK**

Biztonság csúszásmentes IGEN

**Tájékozódás**  
tükröződésmentes NEM  
vezetősávok kialakítása NEM

**WC-MOSDÓ**  
Kialakítása, mennyisége 1

folyosóról önállóan nyíló IGEN  
Helyiségméret 300\*250 cm  
megfordulás biztosított IGEN

**WC csésze**  
szemből és oldalirányból megközelíthető Szemből  
magasított NEM

**Mosdó**  
konkáv peremkialakítású IGEN  
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) IGEN

**Kapaszkodók**  
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható IGEN  
0,75m magasságban IGEN

**Kezelőeszközök**

0,90-1,10m magasságban	80cm
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

##### Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	290 cm , folyosón
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

##### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	NEM
térdszabad kialakítás	NEM

##### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

##### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

##### Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

##### Egyéb Feljegyzések