

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Győri Ítéltábla	Tel: (96) 520-500	9021 Győr, Domb u. 1.
<b>ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET</b>		
<b>PARKOLÓ</b>		
Akadálymentes parkolók száma		1
Akadálymentes parkolók szélessége		3,5 m
Akadálymentes parkolók jelölése	táblával	
<b>Építménytől való távolság</b>		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	
<b>JÁRDÁK GYALOGUTAK</b>		
Szélesség		2,6 m
Felület	csúszásmentes / egyenletes	
<b>Vezetősáv</b>		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok szabad belmagasság min. 2,20 m	NEM	
	IGEN	
Utcai tartozékok		
<b>MEGKÖZELÍTÉS</b>		
<b>RÁMPA</b>		
Szintkülönbség, lejtés	FELVONÓ A BEJÁRATIG	
17,5 cm szintkülönbségig 8%		
17,5 cm szintkülönbség felett 5%		
Szabad szélesség		
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM	
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
<b>LÉPCSŐ</b>		
Szintkülönbség		250 cm
minimum 3 fellépő	IGEN	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN	
Szabad szélesség		190 cm
Lépcsőfok mérete		
fellépőmagasság 15 cm		17
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes	
Korlát	IGEN	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	IGEN	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM	
<b>BEJÁRAT</b>		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	
Szabad szélesség		120 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	IGEN	
<b>Ajtólap</b>		
üvegezéssel ellátott	IGEN	

alsó része védelemmel ellátott kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	NEM IGEN
<b>Jelölések, információk</b>	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM
<b>SZÉLFOGÓ</b>	
Mérete	270*350
<b>Berendezések kezelhetősége</b>	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	-
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM
<b>BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK</b>	
Szabad szélesség és magasság	170*320
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	IGEN
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
<b>Tájékozódás</b>	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	IGEN
<b>FELVONÓK</b>	
Felvonó megközelíthetősége	IGEN
Fülke mérete	107*136
Liftajtó mérete	90 cm
Kezelőeszközök, információ	96 cm
látható, hallható, tapintható információ	IGEN
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM
<b>BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK</b>	
Biztonság	IGEN
csúszásmentes	IGEN
<b>Tájékozódás</b>	
tükröződésmentes	NEM
vezetősávok kialakítása	NEM
<b>WC-MOSDÓ</b>	
Kialakítása, mennyisége	1
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	IGEN
<b>WC eszéze</b>	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	NEM
<b>Mosdó</b>	
konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM
<b>Kapaszkodók</b>	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
<b>Kezelőeszközök</b>	
0,90-1,10m magasságban	
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN
<b>ÜGYFÉLSZOLGÁLAT</b>	
<b>Pult megközelítése</b>	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	NAGY
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
<b>Pult kialakítása</b>	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

#### **Várakozási lehetőség**

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

#### **Automaták**

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

#### **Kommunikáció**

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

#### **Egyéb Feljegyzések**