

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Apor Vilmos Általános és Középiskola		Győr

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség NEM

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 2,5 m

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM
 Járda síkján akadályok NEM
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	45 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	70 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
 Mellvéd, kerékvető szegély NEM
 járófelületről a legurulás megakadályozott NEM
 Korlát NEM
 kétsoros kialakítás NEM
 rámpa mindkét oldalán NEM
 kontrasztos NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	45 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	250 cm

Lépcsőfok mérete 14-16 cm

fellépőmagasság 15 cm
 Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát NEM
 kétsoros kialakítás NEM
 rámpa mindkét oldalán NEM
 kontrasztos NEM
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés NEM

Szabad szélesség	100 cm
min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm	NEM

Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN
 alsó része védelemmel ellátott NEM
 kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN
 Jelölések, információk
 kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap NEM
 üvegezett felületek érzékelhetőek NEM
 helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete 2*10 m

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN
 tájékoztató, eligazító tábla IGEN
 megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYÓSÓK

Szabad szélesség és magasság megfelelő

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
 Belógó ill. lelógó akadályok nincs

akadályok megfelelően jelzettek IGEN
 Megfordulási lehetőség IGEN
 a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN
 Tájékozódás
 irányjelző, tájékoztató táblák IGEN
 átlátható, logikus alaprajz NEM
 funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége NEM

Fülke mérete

Liftajtó mérete

IGEN / NEM

IGEN
NEM

csúszásmentes / egyen
 csúszásmentes
 egyenletes

táblával / felfestéssel
 táblával
 felfestéssel
 Nincs
 orr nélküli kialakítás /
 orr nélküli kialakítás
 kontrasztos élképés

Kezelőeszközök, információ	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

látható, hallható, tapintható információ	<input type="text"/>
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM

BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes	IGEN
vezetőszávok kialakítása	NEM

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	<input type="text" value="0"/>
-------------------------	--------------------------------

folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	<input type="text"/>
megfordulás biztosított	NEM
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM
magasított	NEM
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	<input type="text" value="80cm"/>
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM
Pult előtti szabad hely	<input type="text" value="van"/>
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	NEM
vakvezető kutya számára hely	NEM
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN / NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

Kommunikáció

ügymintéző arca jól megvilágított	NEM
ügymintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések

az épület alsó szintje "akadálymentes" amint leküzd az ember egy 45 cm magasságú és kb 110 cm hosszú rámpát

letes

kontrasztos élképés