

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Győri Fesztivál és Rendezvényszervező	06 96 326-259	9022 Győr, Aradi vértanúk útja 16.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség NEM

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv Nincs

Utcai tartozékok Táblák, oszlopok

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Nincs

LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő IGEN

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át IGEN

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát NEM

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos NEM

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés NEM

Szabad szélesség

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm

Ajtólap
üvegezéssel ellátott IGEN
alsó része védelemmel ellátott IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

Jelölések, információk
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal NEM

SZÉLFOGÓ
Mérete Nagy

**BELSŐ KÖZLEKEDÉS
FOLYOSÓK**

Szabad szélesség és magasság 210*500

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM

Belógó ill. lelógó akadályok Kiállítási tárgyak

akadályok megfelelően jelzettek IGEN

Megfordulási lehetőség IGEN

a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás
irányjelző, tájékoztató táblák NEM
átlátható, logikus alaprajz NEM
funkciók jelölése NEM

FELVONÓK Nincs

**BELSŐ HELYSÉGEK
PADLÓBURKOLATOK**

Biztonság csúszásmentes IGEN

Tájékozódás

tükröződésmentes IGEN

vezetősávok kialakítása NEM

WC-MOSDÓ Nincs kialakított

Kialakítása, mennyisége 0

folyosóról önállóan nyíló IGEN

Helyiségméret

megfordulás biztosított NEM

WC csésze

szemből és oldalirányból megközelíthető NEM

magasított NEM

Mosdó

konkáv peremkialakítású NEM

térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) NEM

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható NEM

0,75m magasságban NEM

Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban	80cm
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM
Pult előtti szabad hely	Nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	NEM

Automaták	Nincs
-----------	-------

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	NEM
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések