

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Győri Hittudományi Főiskola		9022 Győr, Káptalandomb 7

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése táblával / felfestéssel

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület csúszásmentes / egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő IGEN

Járda síkján akadályok NEM

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbségig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM

Mellvéd, kerékvető szegély NEM

járófelületről a legurulás megakadályozott NEM

Korlát IGEN

kétsoros kialakítás IGEN

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos NEM

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő IGEN

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át NEM

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán IGEN

kontrasztos NEM

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	NEM

#### Ajtólap

üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN

#### Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM

#### SZÉLFOGÓ

Mérete	nincs
--------	-------

#### Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	NEM
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM

#### BELSŐ KÖZLEKEDÉS

##### FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság	170 cm
------------------------------	--------

Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
-------------	----------------------------

vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	

akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN

##### Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	NEM

##### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége	IGEN
----------------------------	------

Fülke mérete	90 x 137 cm
--------------	-------------

Liftajtó mérete	70 cm
-----------------	-------

Kezelőeszközök, információ	113 cm
----------------------------	--------

látható, hallható, tapintható információ	
--	--

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM
---	-----

#### BELSŐ HELYSÉGEK

##### PADLÓBURKOLATOK

Biztonság	
csúszásmentes	IGEN

##### Tájékozódás

tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

#### WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	3
-------------------------	---

folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	

megfordulás biztosított	IGEN
-------------------------	------

##### WC csésze

szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	NEM

##### Mosdó

konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM

##### Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM

##### Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban	77 cm
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

##### Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM
Pult előtti szabad hely	Nincs pult
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	NEM
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	NEM

##### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	NEM
térdszabad kialakítás	NEM

##### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	NEM
csendes környezet	IGEN

##### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

##### Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	NEM
ügyintéző személye jól látható	NEM
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

##### Egyéb Feljegyzések