

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Győri Munkaügyi Bíróság		9021 Győr, Szent István u. 6.
<b>ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET</b>		
<b>PARKOLÓ</b>		
Akadálymentes parkolók száma		2 db
Akadálymentes parkolók szélessége		260cm
Akadálymentes parkolók jelölése	táblával / felfestéssel	
<b>Építménytől való távolság</b>		
Busz részére megállási lehetőség	IGEN	
<b>JÁRDÁK GYALOGUTAK</b>		
Szélesség	230cm	
Felület	csúszásmentes / egyenletes	
<b>Vezetősáv</b>		
színében és felületében eltérő	IGEN	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM	
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN	
Utcai tartozékok		
<b>MEGKÖZELÍTÉS</b>		
<b>RÁMPA</b>		
Szintkülönbség, lejtés		
17,5 cm szintkülönbségig 8%		
17,5 cm szintkülönbség felett 5%		
Szabad szélesség		
Járófelület		
vezetősáv kialakított		
Mellvéd, kerékvető szegély		
járófelületről a legrulás megakadályozott		
Korlát		
kétsoros kialakítás		
rámpa mindkét oldalán		
kontrasztos		
<b>LÉPCSŐ</b>		
Szintkülönbség		
minimum 3 fellépő		
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át		
Szabad szélesség		
Lépcsőfok mérete		
fellépőmagasság 15 cm		
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)		
Korlát		
kétsoros kialakítás		
rámpa mindkét oldalán		
kontrasztos		
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN	
<b>BEJÁRAT</b>		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	
Szabad szélesség	250cm	

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN  
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm IGEN

#### Ajtólap

üvegezéssel ellátott NEM  
alsó része védelemmel ellátott IGEN  
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

#### Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN  
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN  
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal IGEN

#### SZÉLFOGÓ

Mérete

#### Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban NEM 160cm  
tájékoztató, eligazító tábla IGEN  
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

#### BELSŐ KÖZLEKEDÉS

##### FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított IGEN

Belógó ill. lelógó akadályok

akadályok megfelelően jelzettek IGEN

Megfordulási lehetőség IGEN

a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

##### Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN

átlátható, logikus alaprajz IGEN

funkciók jelölése IGEN

##### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete

Liftajtó mérete

Kezelőeszközök, információ

látható, hallható, tapintható információ

A komplex akadálymentesítés szempontrendszer IGEN

##### BELSŐ HELYSÉGEK

##### PADLÓBURKOLATOK

Biztonság  
csúszásmentes IGEN

Tájékozódás

tükröződésmentes IGEN

vezetősávok kialakítása IGEN

##### WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége

folyosóról önállóan nyíló IGEN

Helyiségméret

megfordulás biztosított IGEN

##### WC csésze

szemből és oldalirányból megközelíthető IGEN

magasított NEM

##### Mosdó

konkáv peremkialakítású IGEN

térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) IGEN

##### Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható IGEN

0,75m magasságban IGEN

##### Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban	IGEN
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

##### Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	van
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

##### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	IGEN

##### Várakozási lehetőség

kerekesszékek számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

##### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

##### Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	IGEN

##### Egyéb Feljegyzések

hordozható mobilhurok  
számítógépes hangostérkép  
Braille írásos tájékoztatófüzet  
mobilhurok