

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Hotel Arany Szarvas		H-9025 Győr, Radó sétány 1.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	Saját parkoló
Akadálymentes parkolók szélessége	-

Akadálymentes parkolók jelölése

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség	IGEN
----------------------------------	------

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	2,2 m
Felület	csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN

Utcai tartozékok	nincs
------------------	-------

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	

Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
-------------	----------------------------

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	300 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	150 cm

Lépcsőfok mérete	16 cm
fellépőmagasság 15 cm	nem
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes

Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	IGEN
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	NEM
----------------------------	-----

Szabad szélesség	150 cm
------------------	--------

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm IGEN

Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN
alsó része védelemmel ellátott IGEN
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete 210*230

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban
tájékoztató, eligazító tábla NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika NEM

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság 150*230

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
Belógó ill. lelógó akadályok nincs

akadályok megfelelően jelzettek IGEN
Megfordulási lehetőség IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékoztódás

irányjelző, tájékoztató táblák NEM
átlátható, logikus alaprajz NEM
funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete 120*110

Liftajtó mérete 90 cm

Kezelőeszközök, információ 108 cm

látható, hallható, tapintható információ igen
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer NEM

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes IGEN

Tájékoztódás

tükröződésmentes IGEN
vezetősávok kialakítása NEM

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége nincs mozgássérült illemhely

folyosóról önállóan nyíló NEM
Helyiségméret
megfordulás biztosított NEM

WC csésze

szemből és oldalirányból megközelíthető NEM
magasított NEM

Mosdó

konkáv peremkialakítású NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) NEM

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható NEM
0,75m magasságban NEM

Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban	
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	NAGY
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések