

Hotel Famulus****	06 96 547-770	9027 Győr Budai út 4.
-------------------	---------------	-----------------------

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	2 db
Akadálymentes parkolók szélessége	2,25 m
Akadálymentes parkolók jelölése	felfestéssel

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség	IGEN
----------------------------------	------

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	nagy
Felület	csúszásmentes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	NEM

Utcai tartozékok

#### MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA	NINCS
Szintkülönbség, lejtés	
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	

Járófelület

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség	NINCS
minimum 3 fellépő	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	
Szabad szélesség	
Lépcsőfok mérete	
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	

Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
----------------------------	------

Szabad szélesség	100 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	
<b>Ajtólap</b>	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	NEM
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
<b>Jelölések, információk</b>	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	NEM
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM
<b>SZÉLFOGÓ</b>	
Mérete	215x165 cm
<b>Berendezések kezelhetősége</b>	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	IGEN
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN
<b>BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK</b>	
Szabad szélesség és magasság	megfelelő
Járófelület	egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
<b>Tájékozódás</b>	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN
<b>FELVONÓK</b>	
Felvonó megközelíthetősége	IGEN
Fülke mérete	110x140 cm
Liftajtó mérete	90 cm
Kezelőeszközök, információ	90-110 cm
látható, hallható, tapintható információ	látható, tapintható
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	IGEN
<b>BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK</b>	
Biztonság	
csúszásmentes	IGEN
<b>Tájékozódás</b>	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM
<b>WC-MOSDÓ</b>	
Kialakítása, mennyisége	2db Szoba + 2db Mosdó
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	Megfelelő
megfordulás biztosított	IGEN
<b>WC csésze</b>	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	IGEN
<b>Mosdó</b>	
konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN

<b>Kapaszkodók</b>	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
<b>Kezelőeszközök</b>	
0,90-1,10m magasságban	1,00-1,10 m
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN
<b>ÜGYFÉLSZOLGÁLAT</b>	
<b>Pult megközelítése</b>	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	nagy tér
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
<b>Pult kialakítása</b>	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM
<b>Várakozási lehetőség</b>	
kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN
<b>Automaták</b> NINCS	
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	
jól látható illetve tapintható információ	
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis egyértelmű használat	
<b>Kommunikáció</b>	
ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM
<b>Egyéb Feljegyzések</b> Tűzzáró ajtók	