

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Hotel Isabell	NINCSENEK FELKÉSZÜLVE	H-9025 Győr, Lakatos u. 15
<b>ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET</b>		
<b>PARKOLÓ</b>		
Akadálymentes parkolók száma		0
Akadálymentes parkolók szélessége	-	
<b>Akadálymentes parkolók jelölése</b>		
<b>Építménytől való távolság</b>		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	
<b>JÁRDÁK GYALOGUTAK</b>		
Szélesség		
Felület	csúszásmentes / egyenletes	
<b>Vezetősáv</b>		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok szabad belmagasság min. 2,20 m	NEM	
Utcai tartozékok		
<b>MEGKÖZELÍTÉS</b>		
<b>RÁMPA</b>		
Szintkülönbség, lejtés		
17,5 cm szintkülönbségig 8%		
17,5 cm szintkülönbség felett 5%		
Szabad szélesség		
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM	
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
<b>LÉPCSŐ</b>		
Szintkülönbség		
minimum 3 fellépő	NEM	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM	
Szabad szélesség		
Lépcsőfok mérete		
fellépőmagasság 15 cm		
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM	
<b>BEJÁRAT</b>		
Akadálymentes megközelítés	NEM	
Szabad szélesség		
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	NEM	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	NEM	
<b>Ajtólap</b>		
üvegezéssel ellátott	NEM	

alsó része védelemmel ellátott	NEM
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	NEM
<b>Jelölések, információk</b>	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	NEM
üvegezett felületek érzékelhetőek	NEM
helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	NEM

#### SZÉLFOGÓ

Mérete	<input type="text"/>
--------	----------------------

#### Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	<input type="text"/>
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM

#### BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság	<input type="text"/>
------------------------------	----------------------

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	<input type="text"/>

akadályok megfelelően jelzettek	NEM
Megfordulási lehetőség	NEM
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	NEM

#### Tájékoztató

irányjelző, tájékoztató táblák	NEM
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	NEM

#### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége	NEM
----------------------------	-----

Fülke mérete	<input type="text"/>
--------------	----------------------

Liftajtó mérete	<input type="text"/>
-----------------	----------------------

Kezelőeszközök, információ	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

látható, hallható, tapintható információ	<input type="text"/>
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM

#### BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság	
csúszásmentes	NEM

#### Tájékoztató

tükröződésmentes	NEM
vezetősávok kialakítása	NEM

#### WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	<input type="text"/>
-------------------------	----------------------

folyosóról önállóan nyíló	
Helyiségméret	<input type="text"/>
megfordulás biztosított	NEM

#### WC eszéje

szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM
magasított	NEM

#### Mosdó

konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM

#### Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM

#### Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban	<input type="text"/>
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

##### Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM
Pult előtti szabad hely	<input type="text"/>
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	NEM

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	NEM
<b>Pult kialakítása</b>	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	NEM
térdszabad kialakítás	NEM

#### **Várakozási lehetőség**

kerekesszék számára hely	NEM
vakvezető kutya számára hely	NEM
jól megvilágított környezet	NEM
csendes környezet	NEM

#### **Automaták**

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

#### **Kommunikáció**

ügyintéző arca jól megvilágított	NEM
ügyintéző személye jól látható	NEM
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

#### **Egyéb Feljegyzések**