

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Kálvária Hotel		Győr

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	1 db
Akadálymentes parkolók szélessége	3,5 m

**Akadálymentes parkolók jelölése** táblával

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség NEM

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 1 m

Felület csúszásmentes / egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM  
 Járda síkján akadályok NEM  
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM  
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	45 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	130 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM  
 Mellvéd, kerékvető szegély NEM  
 járófelületről a legurulás megakadályozott NEM  
 Korlát IGEN  
 kétsoros kialakítás IGEN  
 rámpa mindkét oldalán NEM  
 kontrasztos IGEN

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség	100 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	110 cm

Lépcsőfok mérete 14-16 cm

fellépőmagasság 15 cm  
 Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN  
 kétsoros kialakítás IGEN  
 rámpa mindkét oldalán NEM  
 kontrasztos IGEN  
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség	140 cm
min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm	NEM

#### Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN  
 alsó része védelemmel ellátott IGEN  
 kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN  
**Jelölések, információk**  
 kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN  
 üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN  
 helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal NEM

#### SZÉLFOGÓ

Mérete 1\*3 m

#### Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN  
 tájékoztató, eligazító tábla IGEN  
 megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

#### BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság megfelelő

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított IGEN  
 Belógó ill. lelógó akadályok nincs

akadályok megfelelően jelzettek IGEN  
 Megfordulási lehetőség IGEN  
 a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

#### Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN  
 átlátható, logikus alaprajz IGEN  
 funkciók jelölése IGEN

#### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete 1,5\*1,5 m

Liftajtó mérete 1 m

IGEN / NEM

IGEN  
NEM

csúszásmentes / egyen  
csúszásmentes  
egyenletes

táblával / felfestéssel  
táblával  
felfestéssel  
Nincs  
orr nélküli kialakítás /  
orr nélküli kialakítás  
kontrasztos élképés

Kezelőeszközök, információ	jól láthatók, elérhetők
----------------------------	-------------------------

látható, hallható, tapintható információ	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN / NEM

#### BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

#### WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	1
-------------------------	---

folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	200*300 cm
megfordulás biztosított	IGEN
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	IGEN
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	IGEN
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	80cm
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	van
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

#### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	NEM
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

#### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

#### Kommunikáció

ügymintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügymintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

#### Egyéb Feljegyzések

letes

kontrasztos élképzés