

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Kígyó Patika		9022 Győr, Pálffy u. 8.

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM

Járda síkján akadályok NEM

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok nincs

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbségig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

#### Járófelület

vezetősáv kialakított

Mellvéd, kerékvető szegély

járófelületről a legurulás megakadályozott

Korlát

kétsoros kialakítás

rámpa mindkét oldalán

kontrasztos

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás)

Korlát

kétsoros kialakítás

rámpa mindkét oldalán

kontrasztos

A komplex akadálymentesítés szempontrendszer

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség	90 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	

<b>Ajtólap</b>	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	NEM
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
<b>Jelölések, információk</b>	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM

<b>SZÉLFOGÓ</b>	
Mérete	310x190 cm

<b>Berendezések kezelhetősége</b>	NINCS
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	
tájékoztató, eligazító tábla	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	

<b>BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK</b>	
Szabad szélesség és magasság	Nagy
Járófelület	egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
<b>Tájékozódás</b>	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN

<b>FELVONÓK</b>	NINCS
Felvonó megközelíthetősége	
Fülke mérete	
Liftajtó mérete	
Kezelőeszközök, információ	
látható, hallható, tapintható információ	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	

<b>BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK</b>	
Biztonság	
csúszásmentes	NEM
<b>Tájékozódás</b>	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

<b>WC-MOSDÓ</b>	NINCS
Kialakítása, mennyisége	

folyosóról önállóan nyíló	
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	

<b>WC csésze</b>	
szemből és oldalirányból megközelíthető	
magasított	
<b>Mosdó</b>	

konkáv peremkialakítású  
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)

#### Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható  
0,75m magasságban

#### Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban  
kontrasztos kialakítás  
könnyű használhatóság  
vészjelző biztosított

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

##### Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal IGEN

Pult előtti szabad hely nagy

min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt IGEN

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz IGEN

##### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm IGEN

pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m NEM

pult szélessége min. 50 cm IGEN

térdszabad kialakítás IGEN

##### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely IGEN

vakvezető kutya számára hely IGEN

jól megvilágított környezet IGEN

csendes környezet IGEN

##### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely NINCS

kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között

jól látható illetve tapintható információ

hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis

egyértelmű használat

##### Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított IGEN

ügyintéző személye jól látható IGEN

indukciós hurokerősítő berendezés biztosított NEM

##### Egyéb Feljegyzések