

| Intézmény neve   | Elérhetőség   | Cím                          |
|------------------|---|------------------------------|
| Kristály Étterem | Tel.: +36 96/ 322-676<br>E-mail.: info@kristalyetterem.hu | 9024 Győr, Bartók Béla u.9.. |

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM

Járda síkján akadályok NEM

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok nincs

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbségig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

Járófelület csúszásmentes

vezetősáv kialakított NEM

Mellvéd, kerékvető szegély NEM

járófelületről a legurulás megakadályozott IGEN

Korlát IGEN

kétsoros kialakítás IGEN

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos IGEN

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő IGEN

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át IGEN

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos IGEN

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

#### BEJÁRAT

|  |       |
|--|-------|
| Akadálymentes megközelítés                   | IGEN  |
| Szabad szélesség                             | 1,6 m |
| min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm |       |
| min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm |       |

|  |      |
|--|------|
| <b>Ajtólap</b>   |      |
| üvegezéssel ellátott                                   | IGEN |
| alsó része védelemmel ellátott                         | NEM  |
| kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban                | IGEN |
| <b>Jelölések, információk</b>                          |      |
| kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap                     | IGEN |
| üvegezett felületek érzékelhetőek                      | IGEN |
| helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal | NEM  |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>SZÉLFOGÓ</b> |            |
| Mérete          | 170x185 cm |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>Berendezések kezelhetősége</b>     | NINCS |
| kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban |       |
| tájékoztató, eligazító tábla          |       |
| megfelelő megvilágítás, jó akusztika  |       |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK</b>                |            |
| Szabad szélesség és magasság                    | Nagy       |
| Járófelület                                     | egyenletes |
| vezetősáv kialakított                           | NEM        |
| Belógó ill. lelógó akadályok                    | nincs      |
| akadályok megfelelően jelzettek                 | IGEN       |
| Megfordulási lehetőség                          | IGEN       |
| a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított | IGEN       |
| <b>Tájékozódás</b>                              |            |
| irányjelző, tájékoztató táblák                  | IGEN       |
| átlátható, logikus alaprajz                     | IGEN       |
| funkciók jelölése                               | IGEN       |

|   |       |
|---|-------|
| <b>FELVONÓK</b>                               | NINCS |
| Felvonó megközelíthetősége                    |       |
| Fülke mérete                                  |       |
| Liftajtó mérete                               |       |
| Kezelőeszközök, információ                    |       |
| látható, hallható, tapintható információ      |       |
| A komplex akadálymentesítés szempontrendszere |       |

|  |     |
|--|-----|
| <b>BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK</b> |     |
| Biztonság                              |     |
| csúszásmentes                          | NEM |
| <b>Tájékozódás</b>                     |     |
| tükröződésmentes                       | NEM |
| vezetősávok kialakítása                | NEM |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>WC-MOSDÓ</b>         | Nem akadálymentesített |
| Kialakítása, mennyisége |                        |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| folyosóról önállóan nyíló |  |
| Helyiségméret             |  |
| megfordulás biztosított   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>WC csésze</b>                        |  |
| szemből és oldalirányból megközelíthető |  |
| magasított                              |  |
| <b>Mosdó</b>                            |  |

konkáv peremkialakítású  
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)

#### Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható  
0,75m magasságban

#### Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban  
kontrasztos kialakítás  
könnyű használhatóság  
vészjelző biztosított

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

NINCS

#### Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal  
Pult előtti szabad hely  
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt  
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz

#### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm  
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m  
pult szélessége min. 50 cm  
térdszabad kialakítás

#### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely  
vakvezető kutya számára hely  
jól megvilágított környezet  
csendes környezet

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

#### Automaták

NINCS

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely  
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között  
jól látható illetve tapintható információ  
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis  
egyértelmű használat

#### Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított  
ügyintéző személye jól látható  
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított

#### Egyéb Feljegyzések