

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Nyugat-Magyarországi Egyetem		Győr, Liszt Ferenc u. 42

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	2 db
Akadálymentes parkolók szélessége	3,5 m

Akadálymentes parkolók jelölése táblával / felfestéssel

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	nagy
Felület	<u>csúszásmentes / egyenletes</u>

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN

Utcai tartozékok

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	45 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	150 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	IGEN
rámpa mindkét oldalán	IGEN
kontrasztos	NEM

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség	200 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM
Szabad szélesség	

Lépcsőfok mérete	15 cm
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	<u>csúszásmentes / egyenletes</u>

Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	IGEN
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség	88 cm
------------------	-------

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	NEM

<b>Ajtólap</b>	
üvegezéssel ellátott	NEM
alsó része védelemmel ellátott	NEM
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN

<b>Jelölések, információk</b>	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	NEM
üvegezett felületek érzékelhetőek	NEM
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM

<b>SZÉLFOGÓ</b>	
Mérete	nincs

<b>Berendezések kezelhetősége</b>	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	NEM
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM

### BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság	150 cm
------------------------------	--------

Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
-------------	----------------------------

vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	

akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN

<b>Tájékozódás</b>	
irányjelző, tájékoztató táblák	NEM
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	NEM

### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége	IGEN
----------------------------	------

Fülke mérete	107 x 138 cm
--------------	--------------

Liftajtó mérete	88 cm
-----------------	-------

Kezelőeszközök, információ	90 cm
----------------------------	-------

látható, hallható, tapintható információ	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN

### BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság	
csúszásmentes	IGEN

<b>Tájékozódás</b>	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

### WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	1
-------------------------	---

folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	IGEN

<b>WC csésze</b>	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	NEM

<b>Mosdó</b>	
konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN

<b>Kapaszkodók</b>	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM

<b>Kezelőeszközök</b>	
-----------------------	--

0,90-1,10m magasságban	70 cm
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

##### Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	Nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

##### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

##### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	NEM
csendes környezet	IGEN

##### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

##### Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	IGEN

##### Egyéb Feljegyzések