

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Árkád Üzletház Győr	Tel.: +36 (96) 555-000 Fax.: +36 (96) 555-015	Győr 9021 Győr, Budai út 1.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	16 db	
Akadálymentes parkolók szélessége	3 m	vannak olyan parkolóhelyek, amelyek rendelkeznek 1,5 m-es kitépőszélességgel
Akadálymentes parkolók jelölése	felfestéssel	

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség	IGEN
----------------------------------	------

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	1,9 m	a legkeskenyebb
Felület	csúszásmentes / egyenletes	

Vezetősáv

NINCS
színében és felületében eltérő
Járda síkján akadályok
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok
szabad belmagasság min. 2,20 m

Utcai tartozékok

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	30 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	3,8 m

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	
minimum 3 fellépő	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	
Szabad szélesség	
Lépcsőfok mérete	
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	

Korlát
kétsoros kialakítás
rámpa mindkét oldalán
kontrasztos
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség	1,8 m
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	
Ajtólap	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN / NEM
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM
SZÉLFOGÓ	
Mérete	nagy
Berendezések kezelhetősége	NINCS
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	
tájékoztató, eligazító tábla	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	Nagy
Járófelület	egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs
akadályok megfelelően jelzettek	NEM
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
Tájékozódás	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN
FELVONÓK	
Felvonó megközelíthetősége	IGEN
Fülke mérete	190x290 cm
Liftajtó mérete	190 cm
Kezelőeszközök, információ	90-106 cm
látható, hallható, tapintható információ	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN / NEM
BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	
csúszásmentes	NEM
Tájékozódás	
tükröződésmentes	NEM
vezetősávok kialakítása	NEM
WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	2
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	Megfelelő
megfordulás biztosított	IGEN
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	IGEN
Mosdó	

konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	0,90-1,14 m
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	IGEN
Várakozási lehetőség	
kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	NEM
Automaták	NINCS
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	
jól látható illetve tapintható információ	
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	
egyértelmű használat	
Kommunikáció	
ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM
Egyéb Feljegyzések	A mozgássérült bejárat a parkolóházból közelíthető meg