

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ		9025 Győr, Péterfy S. u. 2.
<b>ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET</b>		
<b>PARKOLÓ</b>		
Akadálymentes parkolók száma		0
Akadálymentes parkolók szélessége	-	
<b>Akadálymentes parkolók jelölése</b>		
<b>Építménytől való távolság</b>		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	
<b>JÁRDÁK GYALOGUTAK</b>		
Szélesség		4 m
Felület	csúszásmentes / egyenletes	
<b>Vezetősáv</b>		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM	
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN	
Utcai tartozékok	KUKÁK, OSZLOPOK	
<b>MEGKÖZELÍTÉS</b>		
<b>RÁMPA</b>		
Szintkülönbség, lejtés		
17,5 cm szintkülönbségig 8%		
17,5 cm szintkülönbség felett 5%		
Szabad szélesség		
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM	
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
<b>LÉPCSŐ</b>		
Szintkülönbség		120 cm
minimum 3 fellépő	IGEN	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN	
Szabad szélesség		250 cm
Lépcsőfok mérete		
fellépőmagasság 15 cm		14
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM	
<b>BEJÁRAT</b>		
Akadálymentes megközelítés	NEM	
Szabad szélesség		120 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	IGEN	
<b>Ajtólap</b>		
üvegezéssel ellátott	IGEN	

alsó része védelemmel ellátott kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN NEM	114cm
<b>Jelölések, információk</b>		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN	
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN	
helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	NEM	
<b>SZÉLFOGÓ</b>		
Mérete		250*600
<b>Berendezések kezelhetősége</b>		
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban		-
tájékoztató, eligazító tábla	NEM	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM	
<b>BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK</b>		
Szabad szélesség és magasság		310*400
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Belógó ill. lelógó akadályok		TÁBLÁK, SZEKRÉNYEK
akadályok megfelelően jelzettek	NEM	
Megfordulási lehetőség	IGEN	
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN	
<b>Tájékoztató</b>		
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN	
átlátható, logikus alaprajz	IGEN	
funkciók jelölése	IGEN	
<b>FELVONÓK</b>		
Felvonó megközelíthetősége	NEM	
Fülke mérete		
Liftajtó mérete		
Kezelőeszközök, információ		
látható, hallható, tapintható információ		
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM	
<b>BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK</b>		
Biztonság	IGEN	
csúszásmentes	IGEN	
<b>Tájékoztató</b>		
tükröződésmentes	IGEN	
vezetősávok kialakítása	NEM	
<b>WC-MOSDÓ</b>		
Kialakítása, mennyisége		NINCS MOZGÁSSÉRÜLT ILLEMHELY
folyosóról önállóan nyíló		
Helyiségméret		
megfordulás biztosított	NEM	
<b>WC eszéze</b>		
szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM	
magasított	NEM	
<b>Mosdó</b>		
konkáv peremkialakítású	NEM	
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM	
<b>Kapaszkodók</b>		
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM	
0,75m magasságban	NEM	
<b>Kezelőeszközök</b>		
0,90-1,10m magasságban		
kontrasztos kialakítás	NEM	
könnyű használhatóság	NEM	
vészjelző biztosított	NEM	
<b>ÜGYFÉLSZOLGÁLAT</b>		
<b>Pult megközelítése</b>		
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM	
Pult előtti szabad hely		NAGY
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN	

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
<b>Pult kialakítása</b>	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

#### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	NEM

#### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

#### Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	NEM
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

#### Egyéb Feljegyzések