

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Petőfi Sándor Művelődési Ház		9022 Győr, Árpád út 45.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma		1 db
Akadálymentes parkolók szélessége		2,5 m
Akadálymentes parkolók jelölése	táblával	
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	IGEN	
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség		2,8 m
Felület	csúszásmentes	
MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA		
Szintkülönbség, lejtés		80 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%		-
17,5 cm szintkülönbség felett 5%		-
Szabad szélesség		130 cm
Járófelület	<u>csúszásmentes / egyenletes</u>	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM	
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
LÉPCSŐ		
Szintkülönbség		80 cm
minimum 3 fellépő	IGEN	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN	
Szabad szélesség		140 cm
Lépcsőfok mérete		14 cm
fellépőmagasság 15 cm		
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	IGEN	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	
Szabad szélesség		250 cm

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	IGEN

Ajtólap	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	NEM
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban	NEM

Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM

SZÉLFOGÓ	
Mérete	240*170cm

--	--

BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
----------------------------------	--

Szabad szélesség és magasság	120*280
------------------------------	---------

Járófelület	egyenletes
-------------	------------

vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	-

akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	NEM

Tájékozódás	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	IGEN

FELVONÓK	
Felvonó megközelíthetősége	IGEN

Fülke mérete	150*120
--------------	---------

Liftajtó mérete	90 cm
-----------------	-------

Kezelőeszközök, információ	102 cm
----------------------------	--------

látható, hallható, tapintható információ	igen
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN

BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
--	--

Biztonság csúszásmentes	IGEN
-------------------------	------

Tájékozódás	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	1

folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret megfordulás biztosított	
	IGEN

WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	NEM

Mosdó	
konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM

Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN

Kezelőeszközök	
-----------------------	--

0,90-1,10m magasságban	80
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	VAN
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések