

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Győr 1 posta		9001 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 46.

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	2 db
Akadálymentes parkolók szélessége	2,3 m + 1,0m
Akadálymentes parkolók jelölése	felfestéssel

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	nagy
Felület	egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	NEM
Utcai tartozékok	nincs

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	30 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	152 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség	30 cm
minimum 3 fellépő	NEM
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	5 m

Lépcsőfok mérete	15 cm
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	egyenletes

Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség	1,10 m
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	

<b>Ajtólap</b>	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
<b>Jelölések, információk</b>	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM

<b>SZÉLFOGÓ</b>	
Mérete	5x3 m

<b>Berendezések kezelhetősége</b>	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	IGEN
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN

<b>BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK</b>	
Szabad szélesség és magasság	3 m
Járófelület	egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
<b>Tájékozódás</b>	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN

<b>FELVONÓK</b>	NINCS
Felvonó megközelíthetősége	
Fülke mérete	
Liftajtó mérete	
Kezelőeszközök, információ	
látható, hallható, tapintható információ	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	

<b>BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK</b>	
Biztonság	
csúszásmentes	NEM
<b>Tájékozódás</b>	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

<b>WC-MOSDÓ</b>	NINCS
Kialakítása, mennyisége	
folyosóról önállóan nyíló	
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	
<b>WC csésze</b>	
szemből és oldalirányból megközelíthető	
magasított	
<b>Mosdó</b>	

konkáv peremkialakítású  
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)

#### Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható  
0,75m magasságban

#### Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban  
kontrasztos kialakítás  
könnyű használhatóság  
vészjelző biztosított

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

##### Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal IGEN  
Pult előtti szabad hely nagy  
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt IGEN  
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz IGEN

##### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm NEM  
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m IGEN  
pult szélessége min. 50 cm IGEN  
térdszabad kialakítás NEM

##### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely IGEN  
vakvezető kutya számára hely IGEN  
jól megvilágított környezet IGEN  
csendes környezet IGEN

##### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely NINCS  
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között  
jól látható illetve tapintható információ  
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis  
egyértelmű használat

##### Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított IGEN  
ügyintéző személye jól látható IGEN  
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított NEM

##### Egyéb Feljegyzések