

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Révész Hotel		9026 Győr Hédervári u .22

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	<input type="text" value="0 db"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	<input type="text"/>

Akadálymentes parkolók jelölése

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség	IGEN
----------------------------------	------

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	<input type="text"/>
Felület	<u>csúszásmentes / egyenletes</u>

Vezetősáv

színében és felületében eltérő	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN

Utcai tartozékok

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	<input type="text"/>
17,5 cm szintkülönbséig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	<input type="text"/>

Járófelület	csúszásmentes
-------------	---------------

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	<input type="text" value="40 cm"/>
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM
Szabad szélesség	<input type="text"/>

Lépcsőfok mérete	<input type="text" value="14 cm"/>
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	<u>csúszásmentes / egyenletes</u>

Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	NEM
Szabad szélesség	<input type="text" value="80 cm"/>

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	NEM	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	NEM	
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	IGEN	
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN	107cm
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	NEM	
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN	
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM	
SZÉLFOGÓ		
Mérete	Nincs	
Berendezések kezelhetősége		
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	Nincs	
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK		
Szabad szélesség és magasság	150x200cm	
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Belógó ill. lelógó akadályok	Asztalok, székek	
akadályok megfelelően jelzettek	NEM	
Megfordulási lehetőség	IGEN	
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN	
Tájékozódás		
irányjelző, tájékoztató táblák	NEM	
átlátható, logikus alaprajz	NEM	
funkciók jelölése	NEM	
FELVONÓK		
Felvonó megközelíthetősége	Nincs felvonó	
Fülke mérete		
Liftajtó mérete		
Kezelőeszközök, információ		
látható, hallható, tapintható információ		
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM	
BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK		
Biztonság		
csúszásmentes	IGEN	
Tájékozódás		
tükröződésmentes	IGEN	
vezetősávok kialakítása	NEM	
WC-MOSDÓ		
Kialakítása, mennyisége	1-1db	
folyosóról önállóan nyíló	58cm ajtó	7lépcső
Helyiségméret		
megfordulás biztosított	IGEN	
WC csésze		
szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM	
magasított	NEM	
Mosdó		
konkáv peremkialakítású	NEM	
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM	
Kapaszkodók		
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM	
0,75m magasságban	NEM	
Kezelőeszközök		

0,90-1,10m magasságban	Nincs
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	Nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM	115cm
pult szélessége min. 50 cm	NEM	
térdszabad kialakítás	NEM	

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	Nincs
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	
jól látható illetve tapintható információ	
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	
egyértelmű használat	

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	NEM
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések