

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Richter Terem		9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség NEM

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 3,3 m

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM
 Járda síkján akadályok IGEN
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok Táblák, oszlopok

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	120 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
 Mellvéd, kerékvető szegély NEM
 járófelületről a legurulás megakadályozott NEM
 Korlát NEM
 kétsoros kialakítás NEM
 rámpa mindkét oldalán NEM
 kontrasztos IGEN / NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	57 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM
Szabad szélesség	340 cm

Lépcsőfok mérete 14-16 cm

fellépőmagasság 15 cm
 Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN
 kétsoros kialakítás NEM
 rámpa mindkét oldalán NEM
 kontrasztos NEM
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszer NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség 140 cm

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm

Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN
alsó része védelemmel ellátott IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap NEM
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete 190*470 cm

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN
tájékoztató, eligazító tábla NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság megfelelő

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított IGEN

Belógó ill. lelógó akadályok nincs

akadályok megfelelően jelzettek IGEN

Megfordulási lehetőség IGEN

a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN

átlátható, logikus alaprajz NEM

funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete 90*75 Átalakítás alatt

Liftajtó mérete

Kezelőeszközök, információ

látható, hallható, tapintható információ

A komplex akadálymentesítés szempontrendszer NEM

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes IGEN

Tájékozódás

tükröződésmentes IGEN

vezetősávok kialakítása NEM

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége 1

folyosóról önállóan nyíló IGEN

Helyiségméret 400*200 cm

megfordulás biztosított NEM

WC csésze

szemből és oldalirányból megközelíthető IGEN

magasított NEM

Mosdó

konkáv peremkialakítású IGEN

térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) IGEN

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható NEM

0,75m magasságban IGEN

Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban	80cm
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	van
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	IGEN

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések