

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Xantus János Múzeum	http://xantus.gymsmuzeum.hu/xjm/index.php	9022 Győr Széchenyi tér 5.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség NEM

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM

Járda síkján akadályok NEM

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok Kuka, oszlop

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbségig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

Járófelület

vezetősáv kialakított NEM

Mellvéd, kerékvető szegély NEM

járófelületről a legurulás megakadályozott NEM

Korlát NEM

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő IGEN

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át IGEN

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos IGEN

A komplex akadálymentesítés szempontrendszer NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN

min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm IGEN

Ajtólap

üvegezéssel ellátott NEM

alsó része védelemmel ellátott IGEN

kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése sikirással, Braille felirattal	IGEN
SZÉLFOGÓ	
Mérete	-
Berendezések kezelhetősége	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	-
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	127*320
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
vezetősáv kialakított	IGEN
Belógó ill. lelógó akadályok	Kiállítási tárgyak
akadályok megfelelően jelzettek	NEM
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
Tájékoztató	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	IGEN
FELVONÓK	
Felvonó megközelíthetősége	NEM
Fülke mérete	-
Liftajtó mérete	-
Kezelőeszközök, információ	-
látható, hallható, tapintható információ	-
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM
BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	
csúszásmentes	NEM
Tájékoztató	
tükröződésmentes	NEM
vezetősávok kialakítása	IGEN
WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	2db
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	NEM
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM
magasított	NEM
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	-
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	NAGY
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM

pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

Kommunikáció

ügyműködő arca jól megvilágított	NEM
ügyműködő személye jól látható	NEM
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések

Mozgássérült széket biztosítanak (1db)