

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Zichy-palota		9022 Győr, Liszt Ferenc utca 20
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma		0
Akadálymentes parkolók szélessége	-	
Akadálymentes parkolók jelölése		
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség		1,1 m
Felület	csúszásmentes / egyenletes	
Vezetősáv		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM	
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN	
Utcai tartozékok		
MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA		
Szintkülönbség, lejtés		
17,5 cm szintkülönbségig 8%		
17,5 cm szintkülönbség felett 5%		
Szabad szélesség		
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM	
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
LÉPCSŐ		
Szintkülönbség	EMELET	
minimum 3 fellépő	IGEN	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM	
Szabad szélesség	210 cm	
Lépcsőfok mérete		
fellépőmagasság 15 cm	14	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes	
Korlát	IGEN	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	IGEN	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	
Szabad szélesség	160 cm	
min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm	IGEN	
min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm	IGEN	
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	

alsó része védelemmel ellátott kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN IGEN
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	NEM
SZÉLFOGÓ	
Mérete	520*300
Berendezések kezelhetősége	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	-
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	130*X
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	-
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	NEM
Tájékoztató	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	NEM
FELVONÓK	
Felvonó megközelíthetősége	NEM
Fülke mérete	
Liftajtó mérete	
Kezelőeszközök, információ	
látható, hallható, tapintható információ	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM
BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	IGEN
csúszásmentes	IGEN
Tájékoztató	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM
WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	NINCS MOZGÁSSÉRÜLT ILLEMHELY
folyosóról önállóan nyíló	
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	NEM
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM
magasított	NEM
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM
Pult előtti szabad hely	NAGY
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések