

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Széchenyi Egyetem Kollégium (belső kollégium)		9026 Győr, Egyetem tér 1.

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	van 0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m
Akadálymentes parkolók jelölése	táblával

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	megfelelő
Felület	csúszásmentes / egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM  
 Járda síkján akadályok NEM  
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM  
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok padok

#### MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA	
Szintkülönbség, lejtés	12 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	1,8 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított  
 Mellvéd, kerékvető szegély  
 járófelületről a legurulás megakadályozott  
 Korlát  
 kétsoros kialakítás  
 rámpa mindkét oldalán  
 kontrasztos

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség	300 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	120 cm
Lépcsőfok mérete	15 cm
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN  
 kétsoros kialakítás IGEN  
 rámpa mindkét oldalán IGEN  
 kontrasztos IGEN  
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszere IGEN

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség	140 cm
min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm	
min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm	IGEN

#### Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN  
 alsó része védelemmel ellátott IGEN  
 kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN  
 Jelölések, információk  
 kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN  
 üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN  
 helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal IGEN / NEM

#### SZÉLFOGÓ

Mérete	1,5*3 m
--------	---------

#### Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN  
 tájékoztató, eligazító tábla IGEN  
 megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

#### BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	megfelelő/tágas köztes terek

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM  
 Belógó ill. lelógó akadályok nincs

akadályok megfelelően jelzettek IGEN  
 Megfordulási lehetőség IGEN / NEM  
 a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

#### Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN  
 átlátható, logikus alaprajz IGEN  
 funkciók jelölése IGEN

#### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete	1,2*1,2
--------------	---------

Liftajtó mérete	90 cm
-----------------	-------

IGEN / NEM

IGEN  
 NEM

csúszásmentes / egyen  
 csúszásmentes  
 egyenletes

táblával / felfestéssel  
 táblával  
 felfestéssel  
 Nincs  
 orr nélküli kialakítás /  
 orr nélküli kialakítás  
 kontrasztos élképés

Kezelőeszközök, információ	megfelelő
----------------------------	-----------

látható, hallható, tapintható információ	megfelelő
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN

#### BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

#### WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	szobánként 1 2 szoba
folyosóról önállóan nyíló	NEM
Helyiségméret megfordulás biztosított	megfelelő
WC csésze szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	
Mosdó konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
Kapaszkodók WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
Kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	80cm
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	van
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

#### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

#### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

#### Kommunikáció

ügymintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügymintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

#### Egyéb Feljegyzések

2 külön akadálymentesre kialakított szoba található a földszinten mindennel ellátva.  
A kollégium épülete teljesen bejárható lift segítségével magasságilag és folyosókon az adott szinten.

letes

kontrasztos élképés