

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Széchenyi Egyetem Könyvtár		9026 Győr, Egyetem tér 1.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő IGEN / NEM

Járda síkján akadályok NEM

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok padok

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbségig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított IGEN

Mellvéd, kerékvető szegély IGEN

járófelületről a legurulás megakadályozott IGEN

Korlát IGEN

kétsoros kialakítás IGEN

rámpa mindkét oldalán IGEN

kontrasztos IGEN

LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő IGEN

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át IGEN

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán IGEN

kontrasztos NEM

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség

min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm

min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm IGEN

Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN

alsó része védelemmel ellátott NEM

kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN

üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN

helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal IGEN / NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN

tájékoztató, eligazító tábla IGEN

megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYÓSÓK

Szabad szélesség és magasság

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított IGEN

Belógó ill. lelógó akadályok

akadályok megfelelően jelzettek IGEN

Megfordulási lehetőség IGEN

a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN

átlátható, logikus alaprajz IGEN

funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete

Liftajtó mérete

IGEN / NEM

IGEN
NEM

csúszásmentes / egyen
csúszásmentes
egyenletes

táblával / felfestéssel
táblával
felfestéssel
Nincs
orr nélküli kialakítás /
orr nélküli kialakítás
kontrasztos élképzés

Kezelőeszközök, információ	megfelelő
----------------------------	-----------

látható, hallható, tapintható információ	megfelelő
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN

BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	IGEN

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	0
-------------------------	---

folyosóról önállóan nyíló Helyiségméret	
--	--

megfordulás biztosított WC csésze	
--------------------------------------	--

szemből és oldalirányból megközelíthető magasított	
---	--

Mosdó konkáv peremkialakítású	IGEN
----------------------------------	------

térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
---	------

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható 0,75m magasságban	
---	--

Kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	80cm
--	------

kontrasztos kialakítás	IGEN
------------------------	------

könnyű használhatóság	IGEN
-----------------------	------

vészjelző biztosított	NEM
-----------------------	-----

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
--	------

Pult előtti szabad hely	van
-------------------------	-----

min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
---	------

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
---	------

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
--	------

pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
---	------

pult szélessége min. 50 cm	IGEN
----------------------------	------

térdszabad kialakítás	IGEN
-----------------------	------

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
--------------------------	------

vakvezető kutya számára hely	IGEN
------------------------------	------

jól megvilágított környezet	IGEN
-----------------------------	------

csendes környezet	IGEN
-------------------	------

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	nincs
---	-------

kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	
---	--

jól látható illetve tapintható információ	
---	--

hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	
--	--

egyértelmű használat	
----------------------	--

Kommunikáció

ügymintéző arca jól megvilágított	IGEN
-----------------------------------	------

ügymintéző személye jól látható	IGEN
---------------------------------	------

indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM
---	-----

Egyéb Feljegyzések

A különböző szintekre lifttel van megoldva az akadálymentesség, a lépcsők előtt a vezetősáv jól érzékelhető.

letes

kontrasztos élképzés