

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Szociális Munka Tanszék SZE		9024 Győr Szent Imre u 26-28

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	nincs 0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m

#### Akadálymentes parkolók jelölése

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség megfelelő

Felület csúszásmentes / egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM  
Járda síkján akadályok NEM  
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM  
szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

#### MEGKÖZELÍTÉS

##### RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	45 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	120 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított  
Mellvéd, kerékvető szegély IGEN  
járófelületről a legurulás megakadályozott NEM  
Korlát IGEN  
kétsoros kialakítás NEM  
rampa mindkét oldalán NEM  
kontrasztos IGEN

##### LÉPCSŐ

Szintkülönbség	300 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	150 cm

Lépcsőfok mérete 15 cm

fellépőmagasság 15 cm  
Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN  
kétsoros kialakítás NEM  
rampa mindkét oldalán IGEN  
kontrasztos IGEN  
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere IGEN / NEM

##### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség 90 cm

min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm  
min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm IGEN

##### Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN  
alsó része védelemmel ellátott IGEN  
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

##### Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN  
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN  
helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal IGEN / NEM

##### SZÉLFOGÓ

Mérete 3,2\*3 m

##### Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN  
tájékoztató, eligazító tábla IGEN  
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

##### BELSŐ KÖZLEKEDÉS

##### FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság megfelelő

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM  
Belógó ill. lelógó akadályok nincs

akadályok megfelelően jelzettek IGEN  
Megfordulási lehetőség IGEN  
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

##### Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN  
átlátható, logikus alaprajz IGEN  
funkciók jelölése IGEN

##### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége nincs

Fülke mérete

Liftajtó mérete

IGEN / NEM

IGEN  
NEM

csúszásmentes / egyen  
csúszásmentes  
egyenletes

táblával / felfestéssel  
táblával  
felfestéssel  
Nincs  
orr nélküli kialakítás /  
orr nélküli kialakítás  
kontrasztos élképzés

Kezelőeszközök, információ	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

látható, hallható, tapintható információ	<input type="text"/>
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	

#### BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes	IGEN
vezetőszávok kialakítása	NEM

#### WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	<input type="text" value="1"/>
-------------------------	--------------------------------

folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	<input type="text" value="megfelelő"/>
megfordulás biztosított	IGEN
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN / NEM
0,75m magasságban	IGEN
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	<input type="text" value="80cm"/>
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	<input type="text" value="van"/>
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

#### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

#### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

#### Kommunikáció

ügyműködő arca jól megvilágított	IGEN / NEM
ügyműködő személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

#### Egyéb Feljegyzések

Az ügyműködés teljesen akadálymentes, a porta ablak van csupán kissé magasban.

letes

kontrasztos élképzés