

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Széchenyi Egyetem Új Tudástér		9026 Győr, Egyetem tér 1.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK
Szélesség

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő IGEN
Járda síkján akadályok NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok padok, lámpák

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	nincs
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	0 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított
Mellvéd, kerékvető szegély
járófelületről a legurulás megakadályozott
Korlát
kétsoros kialakítás
rampa mindkét oldalán
kontrasztos

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	300 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	150 cm

Lépcsőfok mérete	15 cm
------------------	-------

fellépőmagasság 15 cm
Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN
kétsoros kialakítás IGEN
rampa mindkét oldalán IGEN
kontrasztos IGEN
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere IGEN

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség	110 cm
------------------	--------

min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm
min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm IGEN

Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN
alsó része védelemmel ellátott IGEN
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN
helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal IGEN / NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete	2,5*3 m
--------	---------

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN
tájékoztató, eligazító tábla IGEN
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYÓSÓK

Szabad szélesség és magasság	megfelelő
------------------------------	-----------

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított IGEN
Belógó ill. lelógó akadályok

akadályok megfelelően jelzettek IGEN
Megfordulási lehetőség IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN
átlátható, logikus alaprajz IGEN
funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete	1,5*1,5
--------------	---------

Liftajtó mérete	110 cm
-----------------	--------

IGEN / NEM

IGEN
NEM

csúszásmentes / egyen
csúszásmentes
egyenletes

táblával / felfestéssel
táblával
felfestéssel
Nincs
orr nélküli kialakítás /
orr nélküli kialakítás
kontrasztos élképés

Kezelőeszközök, információ	<input type="text" value="megfelelő"/>
----------------------------	--

látható, hallható, tapintható információ	<input type="text" value="megfelelő"/>
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN

BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes	IGEN
vezetőszávok kialakítása	IGEN

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	<input type="text" value="0"/>
-------------------------	--------------------------------

folyosóról önállóan nyíló Helyiségméret	<input type="text"/>
--	----------------------

megfordulás biztosított WC csésze	
--------------------------------------	--

szemből és oldalirányból megközelíthető magasított	
---	--

Mosdó konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható 0,75m magasságban	
Kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	<input type="text" value="80cm"/>
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	<input type="text" value="van"/>
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	IGEN

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

Kommunikáció

ügymintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügymintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések

A lift a könyvtár felőli oldalon van balkéz felől a szélfogóból nyíló folyosón. A tudástér alatti parkolóból egészen az emeletekig elér.
A vezetőszáv nyomokban az aulában is észrevehető, de ott nehezebb, látványosan a folyosókon illetve a külső részeken jelenik meg.

letes

kontrasztos élképzés