

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
TISZK		9024 Győr, Nádor tér 4/2. emelet

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	1 db
Akadálymentes parkolók szélessége	3,5 m

Akadálymentes parkolók jelölése táblával / felfestéssel

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 1,5 m

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő IGEN
 Járda síkján akadályok NEM
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok nincs

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	nincs
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	0 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított IGEN
 Mellvéd, kerékvető szegély NEM
 járófelületről a legurulás megakadályozott NEM
 Korlát IGEN
 kétsoros kialakítás IGEN
 rámpa mindkét oldalán IGEN
 kontrasztos IGEN

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	300 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	150 cm

Lépcsőfok mérete 15 cm

fellépőmagasság 15 cm
 Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN
 kétsoros kialakítás IGEN
 rámpa mindkét oldalán IGEN
 kontrasztos IGEN
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszere IGEN

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség	100 cm
min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm	

Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN
 alsó része védelemmel ellátott IGEN
 kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN
 Jelölések, információk
 kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN
 üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN
 helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal IGEN

SZÉLFOGÓ

Mérete nincs

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN
 tájékoztató, eligazító tábla IGEN
 megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság megfelelő

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított IGEN
 Belógó ill. lelógó akadályok nincs

akadályok megfelelően jelzettek IGEN
 Megfordulási lehetőség IGEN
 a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN
 átlátható, logikus alaprajz IGEN
 funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete 1,5*1,5

Liftajtó mérete 1 cm

IGEN / NEM

IGEN
 NEM

csúszásmentes / egyen
 csúszásmentes
 egyenletes

táblával / felfestéssel
 táblával
 felfestéssel
 Nincs
 orr nélküli kialakítás /
 orr nélküli kialakítás
 kontrasztos élképzés

Kezelőeszközök, információ	megfelelő
----------------------------	-----------

látható, hallható, tapintható információ	megfelelő
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN

BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes vezetőszávok kialakítása	IGEN IGEN

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	1
-------------------------	---

folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	3*3
megfordulás biztosított	IGEN
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	IGEN
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	80cm
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	van
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	IGEN

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	tervben van
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

Kommunikáció

ügymintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügymintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	IGEN

Egyéb Feljegyzések

letes

kontrasztos élképzés