

Intézmény név	Elérhetőség	Cím
Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola	Tel: 0696/424-288	9021 Győr Kálvária utca 20.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma	0 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	IGEN	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség	2,5 m • minimum 1,20 m	
Felület	egyenletes	
Vezetősáv		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM	
Utcai tartozékok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
MEGKÖZELÍTÉS		
RÁMPA		
	nincs	
LÉPCSŐ		
	nincs	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	7 bejárat van , ebből 1 akadálymentes • az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
Szabad szélesség min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	131 cm IGEN	
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	IGEN	
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN	
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	NEM	
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN	
helyiség funkciójelzése sikkirással, Braille felirattal	NEM	
SZÉLFOGÓ		
	nincs	
Berendezések kezelhetősége		
tájékoztató, eligazító tábla	NEM	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS		
FOLYOSÓK		
Szabad szélesség és magasság	196 cm	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság
Járófelület	egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
Megfordulási lehetőség a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN IGEN	
Tájékozódás		
irányjelző, tájékoztató táblák	NEM	
átlátható, logikus alaprajz	IGEN	
funkciók jelölése	NEM	
FELVONÓK		
	nincs	
BELSŐ HELYSÉGEK		
PADLÓBURKOLATOK		
Biztonság csúszásmentes	IGEN	
Tájékozódás		
tükröződésmentes	IGEN	
vezetősávok kialakítása	NEM	
WC-MOSDÓ		
	nincs akadálymentes	
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		
Pult megközelítése		
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN	
Pult előtti szabad hely	300 cm	
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN	
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN	
Pult kialakítása		
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM	
pult szélessége min. 50 cm	NEM	
térdszabad kialakítás	IGEN	
Várakozási lehetőség		
kerekesszék számára hely	IGEN	
vakvezető kutya számára hely	IGEN	
jól megvilágított környezet	NEM	
csendes környezet	NEM	
Automaták		
	nincs	
Kommunikáció		
ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN	
ügyintéző személye jól látható	NEM	
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM	
Egyéb Feljegyzések		
	Volt már mozgássérült tanulójuk, a földszinti osztályokba helyezték el. A felmért akadálymentes bejárat a hátsó udvar felől közelíthető meg.	