

Intézmény név	Elérhetőség	Cím
Gvőr Szol Zrt.	Tel: 0696/511-420	9021 Gvőr Orgona utca 10.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma	1 db	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db
Akadálymentes parkolók szélessége	3,5m	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt
Akadálymentes parkolók jelölése	táblával	
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	• az épület bejáratától mért távolság <50 m
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség	1,5 m	• minimum 1,20 m
Felület	egyenletes	
Vezetősáv		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM	
Utcai tartozékok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
MEGKÖZELÍTÉS		
RÁMPA		
Szintkülönbség, lejtés		
17,5 cm szintkülönbség felett 5%		
Szabad szélesség	270 cm	• minimum 1,20 m
Járfelület	egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM	
járdfelületről a legurulás megakadályozott	NEM	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
LÉPCSŐ		
	nincs	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
Szabad szélesség	3m	
fotoellás ajtó		
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	IGEN	
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban	NEM	
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN	
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN	
helyiség funkciójelzése sikkirással, Braille felirattal	NEM	
SZÉLFOGÓ		
Mérete	180x550 cm	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület
Berendezések kezelhetősége		
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	nincs	
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK		
Szabad szélesség és magasság	2,5 szélesség 3,5 m belmagasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság
Járfelület	egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
Megfordulási lehetőség	IGEN	
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN	
Tájékoztás		
irányjelző, tájékoztató táblák	NEM	
átlátható, logikus alaprajz	IGEN	
funkciók jelölése	IGEN	
FELVONÓK		
	nincs	
BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK		
Biztonság		
csúszásmentes	NEM	
Tájékoztás		
tükrözésmentes	NEM	
vezetősávok kialakítása	NEM	
WC-MOSDÓ		
	nincs	
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		
Pult megközelítése		
akadálymentes, jól meghatározott útvonala	IGEN	
Pult előtti szabad hely	2 m	
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN	
min. 1,50 m sugárú kör a megforduláshoz	IGEN	
Pult kialakítása		
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM	
pult szélessége min. 50 cm	IGEN	
térdszabó kialakítás	NEM	
Várakozási lehetőség		
keresésszék számára hely	IGEN	
vakvezető kutyá számára hely	IGEN	
jól megvilágított környezet	IGEN	
csendes környezet	IGEN	
Automaták		
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN	
jól látható illetve tapintható információ	IGEN	
hangrészabályozás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM	
egyértelmű használat	IGEN	
Kommunikáció		
ügymintázó arca jól megvilágított	IGEN	
ügymintázó személye jól látható	IGEN	
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM	
Egyéb Feljegyzések		