

Intézmény név	Felület	Cím
KarfiREC Faisztásványi Központ	Tel: 0696/516-320	9024 Győr Tárnessy MFály utca 43.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma		1 db • min. minden megközelített 50 parkolóhelyből 1 db
Akadálymentes parkolók szélessége		2 m • minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt
Akadálymentes parkolók jelölése	táblával	
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	• az épület bejáratától mért távolság <50 m
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség		1,7 m • minimum 1,20 m
Felület	csúszásmentes	
Vezetősáv		
színeben és felületben elvárt	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda főleg felületi ill. logói akadályok	IGEN	
Ulcái tartozékok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
MEGKÖZELÍTÉS		
RÁMPA		
Szánkóútszerűség, lejtés		10 cm
17,5 cm szánkóútszerűségig 8%		
szabad szélesség		146 cm • minimum 1,20 m
Járófelület	Belső akadály mentes ajtó eBt 110 cm	csúszásmentes
vezetősáv kialakított	NEM	
MeBéd, kerékvető szegély	NEM	
járófelületre a legutolsó megakadályozott	NEM	
Korlát	IGEN	
kétszoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	IGEN	
LÉPCSŐ		
nincs		
BELÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	NEM	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
szabad szélesség		70 cm
min. 0,90m belméret, ha a fávastagság >30cm	NEM	
min. 0,85m belméret, ha a fávastagság <30cm	NEM	
Ajtólap		
üveggel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	NEM	
kilátásterület 0,90-1,10m magasságban	NEM	
jelölések, információk	NEM	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	NEM	
üvegen felületet érintkezők	NEM	
helyiség funkciójelölése skórral, Braille felirattal	NEM	
SZELFOGÓ		
Mérete	2x3 m	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület
Berendezések kezelhetősége		
kezelésszabvány 0,90-1,10m magasságban	60-120 cm	
tájékoztató, elmozdító tábla	NEM	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS		
FOLYOSÓK		
szabad szélesség és magasság	3 m	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság
Járófelület	egyenletes	
vezetősáv kialakított	IGEN	
Belső ill. logói akadályok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
akadályok megfelelően jelöltek	NEM	
Megvilágítási lehetőség a felületen a megvilágítási lehetőség biztosított	IGEN	
Tájékoztató	IGEN	
rányjelző, tájékoztató táblák	NEM	
illítható, logóus alaprajz	NEM	
funkciók jelölése	IGEN	
FELVONÓK		
Felvonó megközelíthetősége	IGEN	
Fülke mérete	120x210 cm	• minimum 1,10x1,40m
Liftajtó mérete		90 cm • minimum 0,85 m
Kezelésszabvány, információ	jól látható és 80 cm magas	
látható, hallható, tapintható információ	IGEN	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere		
BELSŐ HELYSÉGEK		
PADLÓBURKOLATOK		
Burkolat	NEM	csak a belső rámpa csúszásmentes
Tájékoztató	IGEN	
tukrozdómentes	IGEN	
vezetősávok kialakítása	NEM	
WC-MOSDÓ		
Kialakítás, mennyiség	1 db	• épületszimmetria akadálymentes használatához min. 1 db
helyiség mérete	NEM	
megvilágítás	NEM	
WC csészé	IGEN	
szellőztető és oldalfalról megközelíthető	IGEN	
magasság	NEM	
Mosdó	NEM	
konkáv peremkalkuláció	NEM	
térközvetlen kialakítás (min. 0,85m magasságban)	IGEN	
Kapusszabvány	NEM	
WC mindkét oldalán, tér felül látható	NEM	
0,75m magasságban	NEM	80 cm
Kezelésszabvány	90 cm	
0,90-1,10m magasságban	NEM	
kontrasztos kialakítás	NEM	
könnyű használhatóság	NEM	
veszélyes biztosított	NEM	
ÜGYFELSZOLGÁLAT		
Pult megközelítés		
akadálymentes, jól megvilágított útvezetés	IGEN	
Pult előtti szabad hely	4 m	
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult eBt	IGEN	
min. 1,50 m szűri kör a megvilágítás	IGEN	
Pult kialakítás		
akadálymentes pultszabvány magassága 75-80 cm	NEM	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM	120 cm
pult szélessége min. 50 cm	NEM	
térközvetlen kialakítás	NEM	
Várakozási lehetőség		
kerékszekék számára hely	IGEN	
vakvezető kutyák számára hely	IGEN	
jól megvilágított környezet	NEM	
csendes környezet	NEM	
Automatik		
megvilágítás 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN	
kezelésszabvány magassága 0,90-1,10 m között	IGEN	60-120 cm
jól látható illetve tapintható információ	IGEN	
hangrészszabvány, hallókészülékkel kompatibilis	NEM	
csúszásmentes felület	IGEN	
Kommunikáció		
ügyvezető arca jól megvilágított	NEM	
ügyvezető szemébe jól látható	NEM	
indukciós hangrészszabvány biztosított	NEM	
egyenletes		
csúszásmentes		