

Intézmény név	Elérhetőség	Cím
Magyar Posta Győr 13. Postahivatal	Tel: 0696/412-006	9024 Győr Lajta út 13.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma		0 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	• az épület bejáratától mért távolság <50 m
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség		2,6 m • minimum 1,20 m
Felület	nagyon egyenetlen	
Vezetősáv		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	IGEN	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	IGEN	
Utcai tartozékok	IGEN	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le bicikli tároló néhol 1,5m-re is belóg
MEGKÖZELÍTÉS		
RÁMPA		
	nincs	
LÉPCSŐ		
	nincs	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
Szabad szélesség min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm	IGEN	95 cm
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	IGEN	
kilincszszerkezet 0,90-1,10m magasságban	NEM	
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN	
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN	
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM	
SZÉLFOGÓ		
Mérete	180x250 cm	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület
Berendezések kezelhetősége		
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	megfelel	
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS		
FOLYÓSÓK		
Szabad szélesség és magasság	220 cm	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság
Járófelület	csúszásmentes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Belógó ill. lógó akadályok	70 cm	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
akadályok megfelelően jelzettek	NEM	
Megfordulási lehetőség	IGEN	
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	NEM	
Tájékozódás		
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN	
átlátható, logikus alaprajz	NEM	
funkciók jelölése	IGEN	
FELVONÓK		
	nincs	
BELSŐ HELYSÉGEK		
PADLÓBURKOLATOK		
Biztonság	IGEN	
csúszásmentes	IGEN	
Tájékozódás		
tükröződésmentes	IGEN	
vezetősávok kialakítása	NEM	
WC-MOSDÓ		
	nincs	
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		
Pult megközelítése		
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM	
Pult előtti szabad hely	150 cm	
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN	
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	NEM	
Pult kialakítása		
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN	
pult szélessége min. 50 cm	NEM	
térdszabab kialakítás	NEM	
Várakozási lehetőség		
kerekesszék számára hely	IGEN	
vakvezető kutya számára hely	NEM	
jól megvilágított környezet	NEM	
csendes környezet	NEM	
Automaták		
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN	
jól látható illetve tapintható információ	IGEN	
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM	
egyértelmű használat	NEM	
Kommunikáció		
ügyintéző arca jól megvilágított	NEM	
ügyintéző személye jól látható	IGEN	
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM	
Egyéb Feljegyzések		