

| Intézmény név                                     | Elérhetőség       | Cím                          |
|---|-------------------|------------------------------|
| Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Olvasószolgálat | Tel: 0696/516-676 | 9023 Győr Herman Ottó u. 22. |

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma 0 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN • az épület bejáratától mért távolság <50 m

#### JÁRDÁK GYALOGÚTAK

Szélesség piactér 4-5 m • minimum 1,20 m

Felület egyenetlen

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM  
Járda síkján akadályok IGEN  
Járda főlé benyúló ill. lógó akadályok IGEN  
Utcai tartozékok piac idején zavaró • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

#### MEGKÖZELÍTÉS

##### RAMPA

Szintkülönbség, lejtés 1,1 m  
17,5 cm szintkülönbség 8% nagyon meredek

Szabad szélesség 150 cm • minimum 1,20 m

Járófelület egyenletes

vezetősáv kialakított NEM

Mellvéd, kerékvető szegély NEM

járófelületről a legurulás megakadályozott NEM

Korlát IGEN

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos IGEN

#### LÉPCSŐ

nincs

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN • az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület

Szabad szélesség 100 cm

#### Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN

alsó része védelemmel ellátott IGEN

kilíncszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

#### Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN

üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN

helyiség funkciójelzése síkrással, Braille felirattal NEM

#### SZÉLFOGÓ

Mérete 3 x 2 m • minimum 1,50x1,50m szabad alapterület

#### Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban 1 m

tájékoztató, eligazító tábla IGEN

megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

#### BELSŐ KÖZLEKEDÉS

##### FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság 2,5 m szélesség • min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság

Járófelület egyenletes

vezetősáv kialakított NEM

Belógó ill. lógó akadályok nincs • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

Megfordulási lehetőség IGEN

a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

#### Tájékoztódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN

átlátható, logikus alaprajz NEM

funkciók jelölése IGEN

#### FELVONÓK

nincs

#### BELSŐ HELYSÉGEK

##### PADLÓBURKOLATOK

Biztonság IGEN

csúszásmentes IGEN

Tájékoztódás IGEN

tükrözésmentes IGEN

vezetősávok kialakítása NEM

#### WC-MOSDÓ

nem akadálymentes 1 férfi 1 női

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

##### Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal IGEN

Pult előtti szabad hely 250 cm

min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt IGEN

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz NEM

##### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magasság 75-80 cm NEM

pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m IGEN

pult szélessége min. 50 cm NEM

térzsabad kialakítás NEM

#### Várakozási lehetőség

kerékessék számára hely IGEN

vakvezető kutya számára hely IGEN

jól megvilágított környezet NEM

csendes környezet IGEN

#### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely IGEN

kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között IGEN

jól látható illetve tapintható információ IGEN

hangrészabályzás, hallókészülékkel kompatibilis NEM

egyértelmű használat NEM

#### Kommunikáció

ügyműködő arca jól megvilágított NEM

ügyműködő személye jól látható NEM

indukciós hurokösztő berendezés biztosított NEM

#### Egyéb Feljegyzések