

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Big Ben Club	Tel.: +36 96 518 715	9021 Győr, Baross Gábor út 24.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése felfestéssel

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM

Járda síkján akadályok NEM

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok nincs

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbséig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

Járófelület

vezetősáv kialakított NEM

Mellvéd, kerékvető szegély NEM

járófelületről a legurulás megakadályozott NEM

Korlát NEM

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos IGEN

LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő NEM

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) egyenletes

Korlát NEM

kétsoros kialakítás

rámpa mindkét oldalán

kontrasztos

A komplex akadálymentesítés szempontrendszer

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN	
Szabad szélesség	180 cm	
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm		
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm		
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	NEM	
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban		NINCS, Automatikus
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN	
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN	
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM	
SZÉLFOGÓ	NINCS	
Mérete		
Berendezések kezelhetősége		
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	IGEN	
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK		
Szabad szélesség és magasság	Nagy	
Járófelület	egyenletes	
vezetősáv kialakított	IGEN	
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs	
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN	
Megfordulási lehetőség	IGEN	
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN	
Tájékozódás		
iránytjelző, tájékoztató táblák	IGEN	
átlátható, logikus alaprajz	NEM	
funkciók jelölése	IGEN	
FELVONÓK		
Felvonó megközelíthetősége	IGEN	
Fülke mérete	140x140 cm	
Liftajtó mérete	90 cm	
Kezelőeszközök, információ	110 cm	
látható, hallható, tapintható információ	nincs	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere		
BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK		
Biztonság		
csúszásmentes	NEM	
Tájékozódás		
tükröződésmentes	NEM	
vezetősávok kialakítása	NEM	
WC-MOSDÓ		
Kialakítása, mennyisége	1	
folyosóról önállóan nyíló	IGEN	
Helyiségméret	nagy	
megfordulás biztosított	IGEN	
WC csésze		
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN	
magasított	NEM	
Mosdó		

konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	90 cm
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM
Várakozási lehetőség	
kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN
Automaták	NINCS
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	
jól látható illetve tapintható információ	
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	
egyértelmű használat	
Kommunikáció	
ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM
Egyéb Feljegyzések	