

Intézmény név	Elérhetőség	Cím
Magyar Posta Győr 4. Postahivatal	Tel: 0696/412-006	9024 Győr Földes út 27.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma		0 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	IGEN	• az épület bejáratától mért távolság <50 m
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség		3,5 m • minimum 1,20 m
Felület	egyenletes	
Vezetősáv		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM	
Utcai tartozékok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
MEGKÖZELÍTÉS		
RAMPA		
Szintkülönbség, lejtés		17,5 cm szintkülönbség 8%
Szabad szélesség		120 cm • minimum 1,20 m
Járófelület	csúszásmentes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	IGEN	
járófelületről a legurulás megakadályozott	IGEN	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
LÉPCSŐ		
	nincs	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
Szabad szélesség		100 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN	
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	NEM	
kilínes szerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN	
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN	
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN	
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM	
SZÉLFÖGŐ		
Mérete	2,5x4 m	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület
Berendezések kezelhetősége		
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	megfelel	
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK		
Szabad szélesség és magasság	2,5m	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság
Járófelület	egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Belgőgő ill. belgőgő akadályok	80 cm	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN	
Megfordulási lehetőség	IGEN	
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN	
Tájékoztató		
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN	
átlátható, logikus alaprajz	IGEN	
funkciók jelölése	IGEN	
FELVONÓK		
	nincs	
BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK		
Biztonság		
csúszásmentes	IGEN	
Tájékoztató		
tükrözésmentes	IGEN	
vezetősávok kialakítása	NEM	
WC-MOSDÓ		
	nincs	
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		
Pult megközelítése		
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN	
Pult előtti szabad hely	2 m	
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN	
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	NEM	
Pult kialakítása		
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN	
pult szélessége min. 50 cm	NEM	
térdszabó kialakítás	NEM	
Várakozási lehetőség		
kerekesszékek számára hely	IGEN	
vakvezető kutyák számára hely	IGEN	
jól megvilágított környezet	NEM	
csendes környezet	NEM	
Automaták		
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN	
jól látható illetve tapintható információ	IGEN	
hangrészabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM	
egyértelmi használat	NEM	
Kommunikáció		
ügyműtő arca jól megvilágított	IGEN	
ügyműtő személye jól látható	IGEN	
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM	
Egyéb Feljegyzések		