

Intézmény név	Elérhetőség	Cím
Budapest Bank	Tel: 0696/514-522	Gvör Kodály Zoltán u. 23-25.
<b>ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET</b>		
<b>PARKOLÓ</b>		
Akadálymentes parkolók száma		0 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	IGEN	• az épület bejáratától mért távolság <50 m
<b>JÁRDÁK GYALOGUTAK</b>		
Szélesség		3 m • minimum 1,20 m
Felület	egyenletes	
<b>Vezetősáv</b>		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda főlé benyúló ill. lógó akadályok	NEM	
Utcai tartozékok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
<b>MEGKÖZELÍTÉS</b>		
<b>RÁMPA</b>		
	nincs, sík terep	
<b>LÉPCSŐ</b>		
	nincs	
<b>BEJÁRAT</b>		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
Szabad szélesség		100 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN	
<b>Ajtólap</b>		
üvegezéssel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	NEM	
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN	
<b>Jelölések, információk</b>		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN	
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN	
helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	NEM	
<b>SZÉLFOGÓ</b>		
	nincs	
<b>Berendezések kezelhetősége</b>		
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban		120 cm
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN	
<b>BELSŐ KÖZLEKEDÉS</b>		
<b>FOLYOSÓK</b>		
Szabad szélesség és magasság	2 m	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság
Járófelület	csúszásmentes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Belógó ill. lelógó akadályok	80 cm	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN	
Megfordulási lehetőség	IGEN	
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	NEM	
<b>Tájékozódás</b>		
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN	
átlátható, logikus alaprajz	IGEN	
funkciók jelölése	IGEN	
<b>FELVONÓK</b>		
	nincs	
<b>BELSŐ HELYSÉGEK</b>		
<b>PADLÓBURKOLATOK</b>		
Biztonság		
csúszásmentes	IGEN	
<b>Tájékozódás</b>		
tükröződésmentes	IGEN	
vezetősávok kialakítása	NEM	
<b>WC-MOSDÓ</b>		
	nincs	
<b>ÜGYFÉLSZOLGÁLAT</b>		
<b>Pult megközelítése</b>		
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN	
Pult előtti szabad hely	1,5 m	
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN	
min. 1,50 m sugárú kör a megforduláshoz	NEM	
<b>Pult kialakítása</b>		
akadálymentes pultszakas magassága 75-80 cm	IGEN	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM	
pult szélessége min. 50 cm	IGEN	
térdszabad kialakítás	IGEN	
<b>Várakozási lehetőség</b>		
kereszkék számára hely	IGEN	
vakvezető kutya számára hely	IGEN	
jól megvilágított környezet	IGEN	
csendes környezet	IGEN	
<b>Automaták</b>		
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM	
jól látható illetve tapintható információ	IGEN	
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM	
egyértelmű használat	NEM	
<b>Automaták</b>		
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	kívül	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN	
jól látható illetve tapintható információ	IGEN	
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM	
egyértelmű használat	NEM	
<b>Kommunikáció</b>		
üggyintéző arca jól megvilágított	NEM	
üggyintéző személye jól látható	IGEN	
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM	
<b>Egyéb Feljegyzések</b>		