

Intézmény név	Elérhetőség	Cím
Győr Plaza	Tel: 0696/ 410-280	9024, Győr Vasvári Pál u. 1/a

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma **6 db** • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db
 Akadálymentes parkolók szélessége **2,5 m** • minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt

Akadálymentes parkolók jelölése **táblával**

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség **IGEN** • az épület bejáratától mért távolság <50 m

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség **6 m** • minimum 1,20 m

Felület **egyenletes**

Vezetősáv

színében és felületében eltérő **IGEN**
 Járda síkján akadályok **NEM**
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok **NEM**
 Utcai tartozékok **nincs** • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA **nincs, sík terep**

LÉPCSŐ **nincs**

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés **IGEN** • az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület

Szabad szélesség **280 cm**

Ajtólap

üvegezéssel ellátott **IGEN**
 alsó része védelemmel ellátott **NEM**
 kilinesszerkezet 0,90-1,10m magasságban **fotocella**

Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap **IGEN**
 üvegezett felületek érzékelhetőek **IGEN**
 helyiség funkciójelzése sávjelzéssel, Braille felirattal **NEM**

SZÉLFOGÓ

Mérete **10 x 3,5 m** • minimum 1,50x1,50m szabad alapterület

Berendezések kezelhetősége

tájékoztató, eligazító tábla **IGEN**
 megfelelő megvilágítás, jó akusztika **IGEN**

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság **8 m** • min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság

Járófelület **egyenletes**

vezetősáv kialakított **NEM**
 Belógó ill. leógó akadályok **2-2,5 m néhol** • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

akadályok megfelelően jelzettek **IGEN**
 Megfordulási lehetőség **IGEN**
 a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított **IGEN**

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák **IGEN**
 átlátható, logikus alaprajz **IGEN**
 funkciók jelölése **IGEN**

FELVONÓK

nincs

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság **IGEN**
 csúszásmentes **IGEN**

Tájékozódás

tükörözdsmentes **IGEN**
 vezetősávok kialakítása **NEM**

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége **2 db** • épületszint akadálymentes használatához min. 1 db

folyosóról önállóan nyíló **NEM**
 Helyiségméret **IGEN**
 megfordulás biztosított **IGEN**

WC eszéze

szemből és oldalirányból megközelíthető **IGEN**
 magasított **NEM**

Mosdó

konkáv peremkialakítású **NEM**
 térszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) **IGEN**

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható **IGEN**
 0,75m magasságban **IGEN**

Várakozási lehetőség

kerekesszékek számára hely **IGEN**
 vakvezető kutya számára hely **IGEN**
 jól megvilágított környezet **IGEN**
 csendes környezet **NEM**

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely **IGEN**
 kezelőszközök magassága 0,90-1,10 m között **IGEN**
 jól látható illetve tapintható információ **IGEN**
 hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis **NEM**
 egyértelmű használat **NEM**

Egyéb Feljegyzések

A moziba mozgássérült lift van.