

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Telenor	Tel: 0620/9600-808	Győr Kazinczy utca 57.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma 0 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db
Épület előtt engedéllyel lehet parkolni.

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN • az épület bejáratától mért távolság <50 m

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 10 m • minimum 1,20 m

Felület egyenletes

Vezetősáv

színeben és felületében eltérő NEM
 Járda síkján akadályok NEM
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM
 szabad belmagasság min. 2,20 m NEM
 Utcai tartozékok lámpa, szemetes • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA nincs, sík bejárat
 Beltéri rámpa 50 cm
 Szintkülönbség, lejtés 17,5 cm szintkülönbség felett 5%
 Szabad szélesség 117 cm • minimum 1,20 m

Járófelület egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
 Mellvéd, kerékvető szegély IGEN
 járófelületről a legurulás megakadályozott IGEN
 Korlát NEM
 kétsoros kialakítás NEM
 rámpa mindkét oldalán NEM
 kontrasztos NEM

LÉPCSŐ

nincs

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN • az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
 Szabad szélesség min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm 100 cm
 IGEN

Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN
 alsó része védelemmel ellátott NEM
 klímaszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN
 Jéklécek, információk
 kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN
 üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN
 helyiség funkciójelzése sikkirással, Braille felirattal NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete 2x2 m • minimum 1,50x1,50m szabad alapterület

Berendezések kezelhetősége

kezelésszabályozók 0,90-1,10m magasságban 150 cm • Ügyfél hívó segítség van.
 tájékoztató, elgázító tábla IGEN
 megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK Szabad szélesség és magasság 2,5m szélesség és 3 m belmagasság • min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság

Járófelület egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
 Belőgő ill. lógó akadályok van • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

akadályok megfelelően jelzettek IGEN

Megfordulási lehetőség IGEN

a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékoztató

tájékoztató táblák IGEN
 átlátható, logikus alaprajz IGEN
 funkciók jelölése NEM

FELVONÓK

nincs

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság
 csúszásmentes IGEN
 Tájékoztató táblák IGEN
 tájékoztató táblák IGEN
 vezetősávok kialakítása NEM

WC-MOSDÓ

nincs

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése akadálymentes, jól meghatározott útvonal IGEN
 Pult előtti szabad hely 1,5 - 2 m
 min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt IGEN
 min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz IGEN
 Pult kialakítása Pult alja megvilágított • Van külön pult 75 cm magas.
 akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm NEM
 pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m NEM
 pult szélessége min. 50 cm NEM
 térszabályozás IGEN

Várakozási lehetőség

kerekesszékek számára hely IGEN
 vakvezető kutya számára hely NEM
 jól megvilágított környezet IGEN
 csendes környezet NEM

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely IGEN
 kezelésszabályozók magassága 0,90-1,10 m között NEM
 jól látható illetve tapintható információ IGEN
 hangerőszabályozás, hallókészülékkel kompatibilis NEM
 egyértelmű használat NEM

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított IGEN
 ügyintéző személye jól látható IGEN
 indukciós hurokerősítő berendezés biztosított NEM

Van segítség az ügyfélhívóhoz és az vízstartályhoz, ezek nem megközelíthetőek mozgássérülteknek. Látássérülteknek hangosbemondó.

Egyéb Feljegyzések