

Intézmény név	Elérhetőség	Cím
Patio Étterem és Cukrászda	Tel: 0696/310-096	9021 Győr Baross Gábor u. 11-13.

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma 0 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db  
A sétáló utca elején van.

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség NEM • az épület bejáratától mért távolság <50 m

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 8-9m • minimum 1,20 m

Felület egyenletes

#### Vezetőszáv

színeben és felületében eltérő NEM  
Járda síkján akadályok NEM  
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM  
Utcai tartozékok pad, lámpa, virág, szemetics • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

#### MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA Szintkülönbség, lejtés 6 cm

17,5 cm szintkülönbség felett 5% kisebb mint 5%  
Szabad szélesség 220 cm • minimum 1,20 m

Járófelület csúszásmentes / egyenletes szőnyeg

vezetőszáv kialakított IGEN  
Mellvéd, kerékvédő szegély NEM  
járófelületről a lejárulási meznakadályozott NEM  
Korlát IGEN  
kétsoros kialakítás NEM  
rámpa mindkét oldalán NEM  
kontrasztos NEM

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség 6 cm  
minimum 3 félépő NEM  
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át NEM  
Szabad szélesség 200 cm • minimum 1,20 m, lejtés <5%

Lépcsőfok mérete 50 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes

Korlát kétsoros kialakítás NEM  
rámpa mindkét oldalán NEM  
kontrasztos NEM  
A komplex akadálymentesítés szempontrendszerére NEM

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN • az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület

Szabad szélesség 110 cm külön segítség a mozgássérülteknek : csengő

#### Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN  
alsó része védelemmel ellátott NEM  
külműszegélyzet 0,90-1,10m magasságban Fotocellás ajtó

#### Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN  
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN  
helyisége funkciójelzése síkírással, Braille felírással NEM

#### SZÉLFOGÓ

nincs

#### Berendezések kezelhetősége

tájékoztató, eligazító tábla NEM  
megfelelő megvilágítás, jó akusztika NEM

#### BELSO KÖZLEKEDÉS

FOLYOSOK Szabad szélesség és magasság 1,2m • min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetőszáv kialakított NEM  
Belgóg ill. lógógó akadályok van • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

akadályok megfelelően jelzettek IGEN

Megfordulási lehetőség IGEN  
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított NEM

#### Tájékozódás

rányjelző, tájékoztató táblák NEM  
átlátható, logikus alaprajz NEM  
funkciók jelölése IGEN

#### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete 140x140 cm • minimum 1,10x1,40m

Liftajtó mérete 80 cm • minimum 0,85 m

Kezelőszekciók, információ 115 cm lülhívó

látható, hallható, tapintható információ IGEN  
A komplex akadálymentesítés szempontrendszerére megfelelő

#### BELSO HELYSÉGEK

##### PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes IGEN

##### Tájékozódás

tűrközésmentes IGEN  
vezetőszávok kialakítása NEM

#### WC-MOSDÓ

nincs akadálymentes

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése felszolgálók, ételpult üveges 70 cm magas

akadálymentes, iől meghatározott útvonal NEM

Pult előtti szabad hely 100 cm

min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt IGEN

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz NEM

##### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakas magassága 75-80 cm IGEN  
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m IGEN  
térdszabado kialakítás NEM

##### Várakozási lehetősége

kerekesszékek számára hely IGEN  
vakvezető kutya számára hely IGEN  
jól megvilágított környezet NEM  
csendes környezet NEM

#### Automaták

nincs

#### Kommunikáció

üzentető arca jól megvilágított IGEN  
üzentető személye jól látható IGEN  
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított NEM

#### Egyéb Feljegyzések

Kültéren lehet külni, vagy lifttel felmenni az első emeletre.