

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Café Mozart	Tel: 0696/322-923	9021 Gvür, Baross Gábor u. 30.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma 0 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db
Akadálymentes parkoló a sétáló utcára merőleges utcában.

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség NEM • az épület bejáratától mért távolság <50 m

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 9 m • minimum 1,20 m

Felület egyenletes

Vezetőség

színében és felületében eltérő NEM
Járda síkján akadályok NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

Utcai tartozékok virág, lámpa, pad • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA
Sztínkülönbség, lejtés 20 cm
17,5 cm szintkülönbség felett 5%
Szabad szélesség 100 cm • minimum 1,20 m

Járófelület egyenletes

vezetőség kialakított NEM
Mellvéd, kerékvető szegély NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott NEM
Korlát NEM
kétsoros kialakítás NEM
rámpa mindkét oldalán NEM
kontrasztos NEM

LÉPCSŐ

nincs

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN • az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület

Szabad szélesség 155 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm NEM
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm NEM

Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN
alsó része védelemmel ellátott IGEN
kilinesszerkezet 0,90-1,10m magasságban nincs

Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek NEM
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal IGEN

SZÉLFOGÓ

Mérete nincs • minimum 1,50x1,50m szabad alapterület

Berendezések kezelhetősége

tájékoztató, eligazító tábla IGEN
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság 120 cm • min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság

Járófelület egyenletes

vezetőség kialakított NEM
Belógó ill. lógó akadályok székek asztalok • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

akadályok megfelelően jelzettek IGEN

Megfordulási lehetőség IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított NEM

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák NEM
átférhető, logikus alaprajz IGEN
funkciók jelölése NEM

FELVONÓK

nincs

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság IGEN
csúszásmentes IGEN

Tájékozódás

tükörözésmentes IGEN
vezetősávok kialakítása NEM

WC-MOSDÓ

nincs mozgássérült mosdó

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése Kiszolgálószemélyzet.

akadálymentes, jól meghatározott útvonál IGEN
Pult előtti szabad hely 1 m

min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz NEM

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magasság 75-80 cm NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m IGEN

pult szélessége min. 50 cm NEM
térdszabad kialakítás IGEN

Várakozási lehetőség

kerékesszék számára hely IGEN
vakvezető kutyá számára hely IGEN

jól megvilágított környezet NEM
csendes környezet NEM

Automaták

nincs

Kommunikáció

ügymintázó area jól megvilágított NEM
ügymintázó személye jól látható NEM

indukciós hurokerősítő berendezés biztosított NEM

A mozgássérültek fogadása, külön kinyitható duplaszárnyú ajtó. A mosdó megközelíthetetlen meredek csigalépcső

Egyéb Feljegyzések