

Intézmény neve	Érhetőség	Cím
Hotel Konferencia	Tel: +36 96 511 450 email: info@hotelkonferencia.hu	9021 Gvőr, Apor Vilmos püspök tere 3.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma		0 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db Épület előtt lehet parkolni
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	• az épület bejáratától mért távolság <50 m
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség Felület	Egyenetlen macskakő	15 m • minimum 1,20 m
Vezetősáv		
színeben és felületében eltérő Járda síkján akadályok Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM NEM NEM	
Utcai tartozékok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
MEGKÖZELÍTÉS RAMPÁ		
	nincs, sík bejárat	
LÉPCSŐ		
	nincs	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
Szabad szélesség min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	90 cm x2 IGEN	duplaszárnnyú ajtó
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott alsó része védelemmel ellátott kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN NEM IGEN	
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap üvegezett felületek érzékelhetőek helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	NEM IGEN NEM	
SZÉLFOGÓ		
Mérete	2,4x5,5 m	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK		
Szabad szélesség és magasság	3 m	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság
Járófelület	egyenletes	
vezetősáv kialakított Belgő ill. lógó akadályok	NEM nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
akadályok megfelelően jelzettek Megfordulási lehetőség a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN IGEN IGEN	
Tájékozódás		
irányjelző, tájékoztató táblák átlátható, logikus alaprajz funkciók jelölése	IGEN IGEN IGEN	
FELVONÓK		
Felvonó megközelíthetősége	IGEN	
Fülke mérete	90x130cm	• minimum 1,10x1,40m
Lifajtó mérete	70 cm	• minimum 0,85 m
Kezelőszközök, információ	120 cm magasán	
látható, hallható, tapintható információ A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	nincs	
BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK		
Biztonság csúszásmentes	NEM	
Tájékozódás		
tükörzödésmentes vezetőszökök kialakítása	NEM NEM	
WC-MOSDÓ		
nincs külön akadálymentes Kialakítása, mennyisége Egyéb mosdók: folyósóról önállóan nyíló Helyiségméret megfordulás biztosított	nincs 0 db NEM NEM IGEN	• épüle szinten akadálymentes használatához min. 1 db
WC csésze		
szemből és oldalirányból megközelíthető magasított	IGEN NEM	
Mosdó		
konkáv peremkialakítású térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM IGEN	
Kapaszkodók		
WC mindkét oldalán, tér felé felhajható 0,75m magasságban	NEM NEM	
Kezelőszközök		
0,90-1,10m magasságban kontrasztos kialakítás könnyű használhatóság vészjelző biztosított	120-140 cm NEM NEM NEM	
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		
Pult megközelítése		
akadálymentes, jól meghatározott útvonal Pult előtti szabad hely min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt min. 1,50 m sugarú kör a megfordulásához	IGEN 5-4 m IGEN IGEN	
Pult kialakítása		
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m pult szélessége min. 50 cm térdszabad kialakítás	NEM NEM NEM NEM	120 cm magas pult
Várakozási lehetőség		
kerekesszékek számára hely vakvezető kutyá számára hely jól megvilágított környezet csendes környezet	IGEN IGEN NEM IGEN	
Automaták		
	nincs	
Kommunikáció		
ügyműtőző arca jól megvilágított ügyműtőző személye jól látható indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM NEM NEM	
	Nincs akadálymentes mosdó, de a meglévő jól kialakított. A recepciós segít.	
Egyéb Feljegyzések		