

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Kreszta-ház étterem	Tel: 0696/318-435	9021 Győr Jedlik Ányos utca 3.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma		<u>0 db</u> • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	• az épület bejáratától mért távolság <50 m
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség	<u>8-9m</u>	• minimum 1,20 m
Felület	egyenletes	
Vezetősáv		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM	
Utcai tartozékok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
MEGKÖZELÍTÉS		
RÁMPA		
	nincs, sík bejárat	
LÉPCSŐ		
	nincs	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
Szabad szélesség		<u>100 cm</u>
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	NEM	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	NEM	
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	NEM	
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN	
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN	
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN	
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM	
SZÉLFOGÓ		
	nincs	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS		
FOLYOSÓK		
Szabad szélesség és magasság		<u>1,2m szélesség és 2,7m belmagasság</u> • min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Belógó ill. lelógó akadályok	<u>van de átrendezhető</u>	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN	
Megfordulási lehetőség	NEM	
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	NEM	
Tájékozódás		
iránytjelző, tájékoztató táblák	IGEN	
átlátható, logikus alaprajz	IGEN	
funkciók jelölése	IGEN	
FELVONÓK		
	nincs	
BELSŐ HELYSÉGEK		
PADLÓBURKOLATOK		
Biztonság		
csúszásmentes	IGEN	
Tájékozódás		
tükrözdesmentes	IGEN	
vezetősávok kialakítása	NEM	
WC-MOSDÓ		
	nincs akadálymentes	
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		
Pult megközelítése		
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN	
Pult előtti szabad hely	<u>130 cm</u>	
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN	
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	NEM	
Pult kialakítása		
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM	
pult szélessége min. 50 cm	NEM	
térdszabad kialakítás	NEM	
Várakozási lehetőség		
kerekesszékek számára hely	NEM	
vakvezető kutyá számára hely	NEM	
jól megvilágított környezet	NEM	
csendes környezet	IGEN	
Automaták		
	nincs	
Kommunikáció		
ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN	
ügyintéző személye jól látható	IGEN	
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM	
	Szűk beltér, nehéz közlekedni az asztalok között. Kiszolgáló személyzet segít.	
Egyéb Feljegyzések		