

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Pascucci Kávézó	Tel: 0620/559-0680	Gvör Széchenyi Tér 7.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma	0 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db Épület oldalánál engedéllyel lehet parkolni.	
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	• az épület bejáratától mért távolság <50 m
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség	Széchenyi tér	• minimum 1,20 m
Felület	csúszásmentes / egyenletes	
MEGKÖZELÍTÉS		
RÁMPA		
Szintkülönbség, lejtés	nincs	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	NEM	Kitett székek asztalok nehezítik a bejutást. • az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
Szabad szélesség	60 cm x2 dupla ajtó	
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	NEM	
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN	
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN	
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN	
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felírással	NEM	
SZÉLFÖGŐ		
nincs		
Berendezések kezelhetősége		
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS		
FOLYOSÓK		
Szabad szélesség és magasság	1,2 m szélesség és 3 m belmagasság • min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Belógó ill. felógó akadályok	szék asztal • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN	
Megfordulási lehetőség	IGEN	
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	NEM	
Tájékozódás		
irányjelző, tájékoztató táblák	NEM	
átlátható, logikus alaprajz	IGEN	
funkciók jelölése	IGEN	
FELVONÓK		
nincs		
BELSŐ HELYSÉGEK		
PADLÓBURKOLATOK		
Biztonság	csúszásmentes IGEN	
Tájékozódás		
tükröződésmentes	IGEN	
vezetősávok kialakítása	NEM	
WC-MOSDÓ		
Kialakítása, mennyisége	1 db • épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	
folyosóról önállóan nyíló	NEM	
Helyiségméret	megfordulás biztosított IGEN	
WC csésze		
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN	
magasított	NEM	
Mosdó		
konkáv peremkialakítású	IGEN	
térdszabó kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN	
Kapaszkodók		
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM	
0,75m magasságban	NEM	
Kezelőszervek		
0,90-1,10m magasságban	megfelelő	
kontrasztos kialakítás	NEM	
könnnyű használhatóság	IGEN	
vészjelző biztosított	NEM	
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		
Pult megközelítése		
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN	
Pult előtti szabad hely	90 cm	
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN	
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	NEM	
Pult kialakítása		
akadálymentes pultszekasz magassága 75-80 cm	NEM	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM	
pult szélessége min. 50 cm	NEM	
térdszabó kialakítás	IGEN	
Várakozási lehetőség		
kerekesszékek számára hely	NEM	
vakvezető kutyá számára hely	NEM	
jól megvilágított környezet	NEM	
csendes környezet	IGEN	
Automaták		
nincsen		
Kommunikáció		
ügymintázó arca jól megvilágított	NEM	
ügymintázó személye jól látható	IGEN	
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM	
Egyéb Feljegyzések		
Az épület elé kitett bútorok nehezítik a bejutást, az ajtó egyik szárnya van általában nyitva.		