

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Imbissz- My	Tel: 0696/310-112	Győr László Ferenc utca 3.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma 0 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db épület végében parkolási lehetőség

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség NEM • az épület bejáratától mért távolság <50 m

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 6 m • minimum 1,20 m

Felület macskakő

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM
Járda síkján akadályok NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m NEM

Utcai tartozékok virág • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA
Szintkülönbség, lejtés sík terep, utca kicsit lejt

LÉPCSŐ

Szintkülönbség nincs

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN • az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület

Szabad szélesség 85 cm
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm IGEN

Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN
alsó része védelemmel ellátott IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban NEM

Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap NEM
üvegezett felületek érzékelhetőek NEM
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal NEM

SZÉLFOGÓ nincs

Berendezések kezelhetősége

tájékoztató, eligazító táblák IGEN
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK
Szabad szélesség és magasság 1,5 m • min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság

Járófelület egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
Belógó ill. lelógó akadályok 50 cm • szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le

akadályok megfelelően jelzettek IGEN
Megfordulási lehetőség IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított NEM

Tájékoztató

irányjelző, tájékoztató táblák NEM
átlátható, logikus alaprajz IGEN
funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK nincs

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes NEM

Tájékoztató

tükrözésmentes NEM
vezetősávok kialakítása NEM

WC-MOSDÓ akadálymentes mosdó nincs

Kialakítása, mennyisége 0 db • épületszint akadálymentes használatához min. 1 db

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal IGEN
Pult előtti szabad hely 1,5 m
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m NEM
pult szélessége min. 50 cm IGEN
térdszabad kialakítás IGEN

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely IGEN
vakvezető kutya számára hely NEM
jól megvilágított környezet IGEN
csendes környezet NEM

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított IGEN
ügyintéző személye jól látható IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított NEM

Egyéb Feljegyzések A mosdó nagyon kicsi.