

| Intézmény neve | Elérhetőség | Cím |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| T-pont tüzlet | Tel: 0680/639 013 | 9021 Győr Baross Gábor u. 7. |

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

| | | |
|------------------------------|-------------|---|
| Akadálymentes parkolók száma | <u>0 db</u> | <i>• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db Az épület a sétáló utca végén van.</i> |
|------------------------------|-------------|---|

Építménytől való távolság

| | | |
|----------------------------------|-----|---|
| Busz részére megállási lehetőség | NEM | <i>• az épület bejáratától mért távolság <50 m</i> |
|----------------------------------|-----|---|

JÁRDÁK GYALOGUTAK

| | | |
|-----------|------------|-------------------------|
| Szélesség | <u>9 m</u> | <i>• minimum 1,20 m</i> |
| Felület | egyenletes | |

Vezetősáv

| | | |
|--|-------|--|
| színében és felületében eltérő | NEM | |
| Járda síkján akadályok | NEM | |
| Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok | NEM | |
| Utcai tartozékok | nincs | <i>• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le</i> |

MEGKÖZELÍTÉS RAMPA

| | | |
|--|--------------|--|
| LÉPCSŐ | egy fellépés | |
| Szintkülönbség | <u>12 cm</u> | |
| minimum 3 fellépő | NEM | |
| egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át | NEM | |
| Szabad szélesség | <u>2 m</u> | <i>• minimum 1,20 m, lejtés <5%</i> |

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| Lépcsőfók mérete | <u>60 cm</u> | |
| fellépőmagasság 15 cm | 12 cm | |
| Lépcsőlap profil (orrkialakítás) | egyenletes | |

| | | |
|--|-----|--|
| Korlát | NEM | |
| kétsoros kialakítás | NEM | |
| rámpa mindkét oldalán | NEM | |
| kontrasztos | NEM | |
| A komplex akadálymentesítés szempontrendszer | NEM | |

BEJÁRAT

| | | |
|--|---------------|--|
| Akadálymentes megközelítés | IGEN | <i>• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület</i> |
| Szabad szélesség | <u>180 cm</u> | |
| min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm | NEM | |
| min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm | NEM | |

Ajtólap

| | | |
|--|------|-------------------------|
| üvegezéssel ellátott | IGEN | |
| alsó része védelemmel ellátott | NEM | |
| kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban | NEM | <i> fotocellás ajtó</i> |

Jelölések, információk

| | | |
|---|------|--|
| kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap | NEM | |
| üvegezett felületek érzékelhetőek | IGEN | |
| helyiség funkciójelzése sikkirással, Braille felirattal | NEM | |

SZÉLFOGÓ

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---|
| Berendezések kezelhetősége | | |
| kezelőszekciók 0,90-1,10m magasságban | <u>150 cm</u> | <i>nem megfelelő magasságban segítség van</i> |
| tájékoztató, eligazító tábla | IGEN | |
| megfelelő megvilágítás, jó akusztika | IGEN | |

BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK

| | | |
|------------------------------|---------------|---|
| Szabad szélesség és magasság | <u>210 cm</u> | <i>• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság</i> |
| Járófelület | csúszásmentes | |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--|
| vezetősáv kialakított | NEM | |
| Belógó ill. leógó akadályok | <u>nincs</u> | <i>• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le</i> |

| | | |
|---|------|--|
| akadályok megfelelően jelzettek | IGEN | |
| Megfordulási lehetőség | IGEN | |
| a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított | IGEN | |

Tájékoztás

| | | |
|--------------------------------|------|--|
| irányjelző, tájékoztató táblák | IGEN | |
| átlátható, logikus alaprajz | IGEN | |
| funkciók jelölése | IGEN | |

FELVONÓK

| | | |
|--|---|--|
| | nincs a 2. emeletre csak lépcsőn lehet feljutni | |
|--|---|--|

BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK

| | | |
|---------------|------|--|
| Biztonság | IGEN | |
| csúszásmentes | IGEN | |

Tájékoztás

| | | |
|-------------------------|------|--|
| tükörözdesmentes | IGEN | |
| vezetősávok kialakítása | NEM | |

WC-MOSDÓ

| | | |
|-------------------------|-------------|--|
| Kialakítása, mennyisége | <u>0 db</u> | <i>• épüle szint akadálymentes használatához min. 1 db</i> |
|-------------------------|-------------|--|

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

| | | |
|---|--------------|--|
| Pult megközelítése | | |
| akadálymentes, jól meghatározott útvonal | IGEN | |
| Pult előtti szabad hely | <u>2,1 m</u> | |
| min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt | IGEN | |
| min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz | IGEN | |

Pult kialakítása

| | | |
|--|------|---------------|
| akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm | NEM | |
| pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m | IGEN | <i>100 cm</i> |
| pult szélessége min. 50 cm | IGEN | |
| térdszabad kialakítás | NEM | |

Várakozási lehetőség

| | | |
|------------------------------|------|--|
| kerekesszékek számára hely | IGEN | |
| vakvezető kutya számára hely | IGEN | |
| jól megvilágított környezet | IGEN | |
| csendes környezet | NEM | |

Automaták

| | | |
|---|------|--|
| megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely | IGEN | |
| kezelőszekciók magassága 0,90-1,10 m között | IGEN | |
| jól látható illetve tapintható információ | IGEN | |
| hangrész szabályozás, hallókészülékkel kompatibilis | NEM | |
| egyértelmű használat | IGEN | |

Kommunikáció

| | | |
|---|------|--|
| ügyintéző arca jól megvilágított | IGEN | |
| ügyintéző személye jól látható | IGEN | |
| indukciós hurokerősítő berendezés biztosított | NEM | |

Egyéb Feljegyzések