

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Belgian Beer Café Royal Étterem és Söröző	Telefon: +36-96-889-460, Emailcím: raba.banquet@danubiushotels.com	Árpád utca 34., 9021 Győr, Magyarország
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma		<u>2 db</u> • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db
Akadálymentes parkolók szélessége	<u>szabvány</u>	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt
Akadálymentes parkolók jelölése	tablával	
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	• az épület bejáratától mért távolság <50 m
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség	<u>tér, sétáló út</u>	• minimum 1,20 m
Felület	egyenletes	
Vezetősáv		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM	
MEGKÖZELÍTÉS		
RAMPA		
Szintkülönbség, lejtés		10 cm
17,5 cm szintkülönbség felett 5% Szabad szélesség		<u>5% 120 cm</u> • minimum 1,20 m
Járófelület	csúszásmentes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM	
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
LÉPCSŐ		
	nincs	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	NEM	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
A bejárat a hotel felől alkalmas mozgássérülteknek, az utca felől lépcső van.		
Szabad szélesség		<u>150 cm</u>
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN	
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	IGEN	
Fotocellás ajtó	IGEN	
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN	
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN	
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM	
SZÉLFOGÓ		
Mérete	<u>6 m2</u>	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület
BELSŐ KÖZLEKEDÉS		
FOLYOSÓK		
Szabad szélesség és magasság	<u>megfelelő</u>	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság
Járófelület	egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Belógó ill. lelógó akadályok	<u>igen</u>	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN	
Megfordulási lehetőség	IGEN	
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	NEM	
Tájékozódás		
irányjelző, tájékoztató táblák	NEM	
átlátható, logikus alaprajz	IGEN	
funkciók jelölése	IGEN	
FELVONÓK		
	nincs	
BELSŐ HELYISÉGEK		
PADLÓBURKOLATOK		
Biztonság		
csúszásmentes	NEM	
Tájékozódás		
tükröződésmentes	NEM	
vezetősávok kialakítása	NEM	
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		
Pult megközelítése		
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM	
Pult előtti szabad hely	<u>1,5 m</u>	
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN	
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	NEM	
Pult kialakítása		
akadálymentes pultszekasz magassága 75-80 cm	NEM	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM	
pult szélessége min. 50 cm	NEM	
térdszabak kialakítás	IGEN	
Várakozási lehetőség		
kerekesszékek számára hely	IGEN	
vakvezető kutya számára hely	IGEN	
jól megvilágított környezet	NEM	
csendes környezet	NEM	
Egyéb Feljegyzések		
	A felszolgáló személyzet segítőkész.	